



LEGENDA

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18W/220V A PROVA DE TEMPO
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 18W 220V
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 18W 220V
- LUMINÁRIA TIPO PENDENTE PARA 01 LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 45W 220V
- LUMINÁRIA TIPO PROJETOR 01 LAMPADAS PAR 50W 220V
- LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE E DADOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM 20 x 20cm EMBUTIDA A 0,40m DO PISO ACABADO
- TOMADA TIPO 2P+T NO PISO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T MÉDIA A 1,10m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T NO TETO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 2P+T MÉDIA A 1,10m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 3P+T MEDIA A 0,40m DO PISO ACABADO – 220V
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO A 1,10m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR BIPOLAR COM MINUTERIA A 1,10m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR PULSADOR A 1,10m DO PISO ACABADO
- TOMADA PARA DADOS E VOZ BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO
- TOMADA PARA DADOS E VOZ MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO
- TOMADA PARA DADOS E VOZ NO TETO
- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
- CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 75x30mm PARA DERIVAÇÃO E DESCIDA
- CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 75x30mm
- ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA ELETRICA
- PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELETRICA
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE, OU DE PVC PARA EMBUTIR PARA ELÉTRICA, DIAMETRO 25mm (3/4") QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELÉTRICA DIAMETRO DE 25mm (3/4) QUANDO NÃO INDICADO
- ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA DADOS E VOZ
- PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA DADOS E VOZ
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PARA DADOS DIAMETRO DE 32mm (1") ONDE NÃO INDICADO
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PARA ALARME DE INCENDIO DIAMETRO 25mm (3/4)
- BOTOEIRA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO A 1,10m DO PISO ACABADO
- ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO A 1,10m DO PISO ACABADO
- CENTRAL DE ALARME A 1,30m DO PISO ACABADO
- SIRENE PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO A 2,20m DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,80x0,80x1,20m PARA ELÉTRICA
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R2 PARA DADOS E VOZ
- TUBULAÇÃO DESCENDO
- TUBULAÇÃO SUBINDO



UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC.: 1:5000

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A autoria do projeto, de acordo com a Lei de Direitos Autorais, obriga-se que qualquer alteração seja comunicada ao autor.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
UNICAMP — Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA
OBRA: MUSEO E HERBÁRIO
CÓDIGO DA OBRA CPO: IB mus/herb

BS arquitetura&design

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL.(019) 32362053
E-MAIL bsarq@terra.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA
ENDEREÇO: RUA BERTRAND RUSSEL S/Nº QUADRA 19, CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" – UNICAMP

ARQUIVO DWG: 11_Atico/Ilumin_Tel

OBRA: MUSEU E HERBÁRIO

REF.: ELE

TÍTULO: ATICO- ILUMINAÇÃO E TOMADAS

FOLHA: 11/14

AUTOR (ES) PROJETO: ENG. JOSE VIERA DINIZ FILHO
CREA: 060.181.837-7
ART:

DESENHO
DATA: 05/2013

ESCALA: 1:50