LEGENDA

	Perfilado de 50x50mm para comunicação e energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(Rede comum)- existente
	Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(Rede Comum)-existente
	Perfilado de 50x50mm para comunicação e energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(Rede estabilizada)-existente
	Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(Rede estabilizada)- existente
	Perfilado de 50x50mm para comunicação e energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(Rede Dados)- existente
	Eletrocalha lisa de 150x50 mm com tampa para energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(Rede Dados)- existente
	Eletrocalha lisa de 150x50mm com tampa para energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- nova
	Eletrocalha 150x100mm para energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- existente
	Leito 250x50mm para energia instalado no entre foro conforme medidas indicada em projeto(eletricidade)- existente
R1	CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R1 - EXISTENTE PARA TELEFONIA/COMPUTAÇÃO
	CAIXA DE ALVENARIA-PADRÃO R2 - EXISTENTE PARA TELEFONIA/COMPUTAÇÃO
	CAIXA DE SOBREPOR 60X60 CM INSTALADA A H=1,30m
	CAIXA EM ALVENÁRIA EXISTENTE
	CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPÃO DE FERRO E DRENO DE BRITA Nº2, TIPO R2 (LÓGICA/TEL) DE: 110x60x90cm (NOVA)
CDM	ELETRODUTO PEAD PARA COMPUTAÇÃO - Ø2" (NOVO)
TEL	ELETRODUTO PEAD PARA TELEFONIA - Ø3" (NOVO)
	ELETRODUTO PEAD PARA COMPUTAÇÃO - Ø2"

NOTAS

01	BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02	CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2
03	ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø3"
04	CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS: CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE CABO MENORES OU IGUAIS A # 10AM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIAL - VERMELHO : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO : FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA : NEUTROS - AZUL CLARO : RETORNOS - AMARELO : CONDUTORES PE - VERDE
05	NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
06	TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES O SEU DIAMENTRO NOMINAL
07	AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
08	NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO EXCLUSIVA



PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:75



DETALHE DERIVAÇÕES ENTRE ELETROCALHAS
SEM ESCALA



DETALHE - ENTRADA REDE DE DADOS /TELEFONIA
SEM ESCALA



DETALHE - INTERLIGAÇÃO DO ELETRODUTO TELEFONIA/ COMPUTAÇÃO ENTRE OS PAVIMENTOS TÉRREO/SUPERIOR
SEM ESCALA



DETALHE - INTERLIGAÇÃO DA ELETROCALHA COM AS CANALETAS DE ALUMÍNIO DENTRO DAS SALAS
SEM ESCALA

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

ATENÇÃO: Este desenho é propriedade da Coordenadoria de Projetos e Obras da Unicamp e não pode ser reproduzido sem autorização prévia.

UNIDADE: CPO
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
CÓDIGO DA OBRA CPO: BarracãoMarc

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE	CPO
ENDEREÇO	RUA JOSUÉ DE CASTRO, 120 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
OBRA	REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA ETAPA - EXECUTIVO
TÍTULO	PLANTA PAVIMENTO TÉRREO INST.ELÉTRICA - ELETROCALHAS
AUTOR (ES) PROJETO	ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREA nº 060060601 nº 4202122013097139
DESENVOLVIMENTO PROJETO	ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREA nº 060060601
ARQUIVO DWG	BARRACÃO_EXE_ELE
REF.	ELE.
FOLHA	10/15-R0
DESENHO	Fmédico
DATA	FEVEREIRO/2010
ESCALA	1:75