






		PÓ QUÍMICO SECO ABC PÓ QUÍMICO SECO 20 BC ÁGUA PRESSURIZADA 2A	
		OBEDECERA A IT Nº 18/2011 - D.E. 56.810/11 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA	
		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2011	
		TUBULAÇÃO 63/75mm FERRO FUNDIDO HIDRANTES - MANG. 38mm - COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2011	
		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011	
		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2011	
		TIPO 03 CONFORME IT. Nº22/2011 VIDE PLANILHA DE CÁLCULO	
		-----	
		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2011	
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D - I	LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL
		Escritórios Administrativos	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		ESCRITÓRIOS	D - I
		300 MJ/M2	
BAIXO		300	
		acabamento revestimento	CLASSE I
		acabamento revestimento	CLASSE I
		acabamento revestimento	CLASSE I

**LEGENDA - PCI**

	TUBULAÇÃO OU ELEMENTOS DE COMBATE INCENDIO EXISTENTES		ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS ALTERAÇÕES DE LAYOUT INTERNO
	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO A EXECUTAR [FOGO]		

**graco**  
engenharia  
arquitetura  
urbana

Ocupação: SERVIÇOS PROFISSIONAIS - D1  
Local: Rua Ercil Verrissimo, 1011, Cidade Universitária Zeferino Vaz - UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP  
Proprietário: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP  
Responsável pelo uso: Armando Comunian Junior  
Responsável técnico: Wilson Jorge Marques

Área do terreno: -      Área construída: 0,00 m<sup>2</sup>      Escala: 1:1;  
Desenho: Guilherme Luzzos Azires