

<u>IMECC - RESTAURANTE</u>
MEMORIAL DESCRITIVO

Data: Agosto/2009

Revisão: 00

Página: 1 de 36

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA:

IMECC - Restaurante

MEMORIAL DESCRITIVO

Arquitetura

ÍNDICE:

ÍNDICE:	2
INTRODUÇÃO	6
I) DISPOSIÇÕES GERAIS	6
II) CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA	6
III) DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÕES	6
IV) CONVENÇÕES	7
V) PROJETOS	7
QUADRO DE ÁREAS	7
01 SERVIÇOS GERAIS	8
01.01 Cargas e Transportes	8
01.01.01 Carga mecanizada de entulhos	8
01.02 Andaimos e Tapumes	8
01.02.01 Andaimos metálicos	8
01.02.02 Andaimos de madeira	8
01.02.03 Tapumes em madeira compensada	9
01.02.04 Relocação dos tapumes	9
01.03 Limpeza permanente da obra	9
01.03.01 Limpeza permanente da obra	9
02 PAREDES E PAINÉIS	9
02.01 Alvenarias	9
02.01.01 Vergas	10
02.01.02 Alvenaria de bloco de concreto, com 19 cm	10
02.01.03 Muretas de alvenaria de apoio às bancadas	10
02.02 Divisórias	11
02.02.01 Divisória sanitária	11
03 ESQUADRIAS	11
03.01 Madeira	13
03.02 Alumínio	14
04.03 Laminado melamínico	15
04.04 Tela Mosquiteira	15
04.05 Peitoril de Granito	15
04.06 Tela metálica eletrofundida	15
04 VIDROS	16

IMECC - RESTAURANTE**MEMORIAL DESCRITIVO**

Data: Agosto/2009

Revisão: 00

Página: 3 de 36

04.01 Vidros Comuns.....	17
05 COBERTURA.....	17
05.01 Telhas	17
05.01.01 Telha metálica.....	17
05.02 Estrutura do Telhado	17
05.02.01 Estrutura metálica	17
05.03 Complementação do Telhado.....	17
05.03.01 Rufo em chapa galvanizada.....	17
05.03.02 Algeroz em chapa galvanizada.	18
05.03.03 Calha em chapa galvanizada	18
05.03.04 Capeamento de platibanda em chapa galvanizada	18
06 IMPERMEABILIZAÇÃO.....	18
06.01 Impermeabilização	18
06.01 Impermeabilização	18
06.01.01 Impermeabilização de vigas de fundação	19
06.01.02 Impermeabilização de pisos dos sanitários	19
06.01.03 Calafetagem dos ralos	20
07 FORRO	20
07.01 Forro em fibra mineral	20
08 REVESTIMENTOS INTERNOS.....	20
08.01 Bases	21
08.01.01 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia	21
08.02 Revestimentos.....	21
08.02.01 Cerâmica Esmaltada.....	22
09 REVESTIMENTOS EXTERNOS	22
09.01.01 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia	22
09.01.02 Cerâmica Esmaltada.....	23
10 PISOS E PAVIMENTAÇÕES	23
10.01 Bases	24
10.01.01 Contrapiso armado	24
10.01.02 Regularização de piso.....	24
10.02 Pisos	24
10.02.01 Piso Cerâmico extrudado.....	24
10.02.02 Piso Cerâmico.....	25
10.02.03 Piso em granilite	26

IMECC - RESTAURANTE**MEMORIAL DESCRITIVO**

Data: Agosto/2009

Revisão: 00

Página: 4 de 36

10.02.04 Cimento alisado	26
10.03 Soleiras e Rodapés	26
10.03.01 Soleira em granilite	26
10.03.02 Rodapé em granilite	27
09.03.03 Rodapé em cerâmica extrudada	27
10.04 Pavimentações	27
10.04.01 Bloco de Concreto Intertravado	27
10.04.02 Piso em Concreto Desempenado	27
11 INST. HIDROSSANITÁRIAS E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS	28
11.01 Louças e Metais	28
11.01.01 Cuba de embutir oval com sifão cromado	28
11.01.02 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada	29
11.01.03 Bacia sanitária de louça sifonada	29
11.01.04 Mictório	29
11.01.05 Lavatório	29
11.01.06 Ducha higiênica	30
11.01.07 Torneira de uso geral	30
11.01.08 Registro de gaveta	30
11.01.09 Acabamento para registro de pressão	30
11.01.10 Cuba de embutir Inoxidável retangular	30
11.01.10 Cuba de embutir Inoxidável redonda	30
11.01.12 Tanque	31
11.02 Acessórios	31
11.02.01 Papeleira para papel higiênico	31
11.02.02 Papeleira para papel toalha	31
11.02.03 Saboneteira para sabonete líquido	31
11.02.04 Saboneteira para sabonete sólido	32
11.02.05 Ducha	32
12 PINTURA	32
12.01 Pintura em revestimento interno	32
12.01.01 Pintura com PVA látex sobre revestimento de massa única e lajes de forro	32
12.02 Pintura externa	32
12.02.01 Pintura Acrílica sobre reboco de massa única	32
12.02.02 Pintura Verniz acrílico sobre concreto aparente	32
12.03 Pintura em esquadrias de madeira	33

IMECC - RESTAURANTE

MEMORIAL DESCRITIVO

Data: Agosto/2009

Revisão: 00

Página: 5 de 36

12.03.01 Pintura com tinta esmalte acetinado	33
12.04 Pintura em elementos metálicos	33
12.04.01 Pintura com tinta esmalte acetinado	33
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33
13.01 Tampos de granito.....	34
13.02 Elementos Internos.....	34
13.02.01 Espelhos	34
13.02.02 Barras de apoio PNE	34
13.02.03 Cabide metálico tipo gancho	35
13.02.04 Campainha	35
13.02.05 Portas para sanitários de PNE	35
13.02.06 Cubas de embutir.....	35
13.02.07 Torneiras.....	35
13.03 Elementos Externos	36
13.03.01 Bancos de concreto	36
13.04 Limpeza Final.....	36
13.04.01 Limpeza Geral.....	36

INTRODUÇÃO

Este Memorial descreve as atividades a serem seguidas para a **construção do prédio do IMECC Restaurante**, situado na Cidade Universitária “Zeferino Vaz” no Município de Campinas/SP. Trata-se de um prédio em alvenaria estrutural, com três pavimentos.

A CONTRATADA cumprirá o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as prescrições das normas técnica aplicáveis para o caso. No caso de dúvidas, omissões ou divergências, a interpretação deve seguir orientação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

I) DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, e devem atender às normas brasileiras específicas ou relativas a cada um deles.

OBSERVAÇÃO: Se, para materiais particulares, forem citadas expressamente normas ou especificações estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerão os padrões mais rígidos de qualidade quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

II) CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade.

III) DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÕES

Para efeito de interpretação de divergências entre documentos contratuais estabelece-se que:

Em caso de divergências entre os desenhos de arquitetura e os dos demais projetos prevalecerão os desenhos de arquitetura;

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão às cotas;

Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes prevalecerão os de data mais recente;

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos e das normas ou instruções da concorrência será consultada UNICAMP, através da FISCALIZAÇÃO.

IV) CONVENÇÕES

Neste caderno serão usados, além daquelas já consagradas pelo uso, as seguintes convenções e abreviaturas:

- * CONTRATADA: Empresa contratada pela Universidade Estadual de Campinas, para execução da obra;
- * CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- * FISCALIZAÇÃO: Arquiteto, Engenheiro ou Preposto credenciados pela CONTRATANTE;

V) PROJETOS

Os serviços relacionados com a obra de **construção do prédio IMECC Restaurante** deverão ser executados em perfeita e estreita observância às indicações constantes dos projetos fornecidos pelo PROPRIETÁRIO, relacionados neste Memorial Descritivo.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA A CONSTRUIR:

Pavimento térreo.....285,99 m²

Varandas..... 72,57 m²

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR (m²).....358,56 m²

01 SERVIÇOS GERAIS

01.01 Cargas e Transportes

01.01.01 Carga mecanizada de entulhos

Todo material inservível deverá ser depositado em caçambas adequadas e carregado para fora do local da obra em retiradas, no mínimo, semanais.

01.02 Andaimos e Tapumes

01.02.01 Andaimos metálicos

Em todos os trabalhos executados em fachadas ou em qualquer atividade elevada do solo, deverão ser utilizados andaimes metálicos de encaixe.

Os andaimes deverão ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas a que estarão sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho, ou seja, a mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, segundo as determinações da NR18.

Deverão estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calços ou sapatas, capazes de resistir aos esforços e às cargas transmitidas e serem compatíveis à resistência do solo. Não é admitida a utilização de emendas nas tábuas utilizadas como piso sobre os andaimes. O contraventamento é necessário e será feito na diagonal. Deve existir sempre guarda-corpo.

01.02.02 Andaimos de madeira

Nos trabalhos internos, quando elevados do piso do pavimento, poderão ser utilizados andaimes de madeira sobre cavaletes.

Não serão permitidos andaimes sobre cavalete com altura superior a 2,00m, havendo necessidade deverão ser usados andaimes metálicos. A largura mínima permitida é de 0,60 m. O andaime com mais de 1,5 m de altura, deverão ser providos de escadas ou rampas, conforme determinações da norma NR 18.

01.02.03 Tapumes em madeira compensada

Deverão ser instalados tapumes antes de todos os serviços a serem executados, na construção, estruturados em madeira, com 2,10m de altura, fechamento em chapas de madeira compensada resinada.

Estes deverão permanecer em perfeitas condições durante toda a execução da obra, ficando a manutenção a cargo da CONTRATADA. A locação dos tapumes deverá ser objeto de reunião com a FISCALIZAÇÃO antes da instalação.

O trânsito de operários deverá ser restringido às áreas em obras. O bloqueio físico bem como a orientação que estabeleçam a obediência a estes critérios é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

01.02.04 Relocação dos tapumes

Os tapumes utilizados na obra poderão ser relocados a cada fase da obra, desde que mantenham a perfeita condição de utilização, e serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

01.03 Limpeza permanente da obra**01.03.01 Limpeza permanente da obra**

Durante todo o tempo de obra, fica a cargo da CONTRATADA a limpeza de todo o quadro da obra e destinação dos materiais inservíveis, com retiradas de no máximo uma vez por semana. A armazenagem, antes da destinação final, deve garantir que os materiais não ofereçam risco aos operários, bem como não atrapalhem o funcionamento da Universidade.

02 PAREDES E PAINÉIS**02.01 Alvenarias**

Se as dimensões dos blocos a empregar implicarem em alteração da espessura das paredes, fica a cargo da CONTRATADA, fazer as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada à FISCALIZAÇÃO.

As alvenarias recém finalizadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Quando a temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa serão feitas freqüentes molhagens com a finalidade de evitar a brusca evaporação.

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a espessura máxima de 12 mm e serão rebaixadas à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente à parede.

Não será permitida a colocação de blocos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes.

Todas as saliências superiores a 40 mm serão constituídas com a própria alvenaria.

Para perfeita aderência nos casos de justaposição de blocos e superfície de concreto, estas últimas serão chapiscadas, nos pilares será usado “esperas” de arame de aço Ø 3,2 mm colocadas antes da concretagem.

02.01.01 Vergas

Nos vãos de portas e janelas novas que não tocam a viga, ficam a cargo da CONTRATADA a execução das vergas retas de concreto armado com três barras de Ø 8 mm, e largura de acordo com as alvenarias de vedação. A espessura da verga será de 5 cm, em vãos de até 3,00m, com trespasse de 30 cm para ambos os lados, incluindo desforma.

02.01.02 Alvenaria de bloco de concreto, com 19 cm

Nas paredes de 22 cm de espessura nominal, fica a cargo da CONTRATADA erigir alvenarias de blocos de concreto nas dimensões de 19x19x39cm, com resistência mínima a compressão 2,5 Mpa, dispostos a cutelo.

Depois de molhados, evitando-se o excesso de água, os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, com juntas horizontais e verticais (alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e esquadro das paredes.

Serão rejeitados todos os lotes ou peças que apresentarem diferença de dimensionamento, deformações, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

02.01.03 Muretas de alvenaria de apoio às bancadas

Sob as bancadas em granito da cozinha e anxos, fica a cargo da CONTRATADA erigir muretas de alvenaria em blocos de concreto nas dimensões de 19x19x39cm para o apoio dos tampos.

Depois de molhados, evitando-se o excesso de água, os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, com juntas horizontais e verticais (alternadas), espessura média de 10mm, sempre observando rigorosamente o prumo e esquadro das paredes.

Serão rejeitados todos os lotes ou peças que apresentarem diferença de dimensionamento, deformações, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

Em todas as muretas de alvenaria fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, lavada no traço 1:2:5, espessura 15 mm. Os blocos deverão estar limpos, sem poeira, antes de receber o revestimento cerâmico, devendo as impurezas visíveis serem removidas.

02.02 Divisórias

02.02.01 Divisória sanitária

As divisórias dos sanitários serão em granito Cinza Andorinha polido nas duas faces, com espessura de 30 mm, fixadas entre si através de cantoneiras e parafusos cromados, fixados nas alvenarias e piso com argamassa traço 1:3. Os painéis frontais terão altura de 1,80 m e os laterais de 1,60 m suspensos 20 cm do piso acabado, perfazendo a altura total de 1,80 m.

As peças em granito deverão ter coloração uniforme, sem grandes veios e sem emendas. Não devem apresentar deformações, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas. O material deve ter coeficiente de absorção menor ou igual a 1,5%, ter dureza do nível duríssima na classificação brandas, semiduras, duras e duríssimas.

03 ESQUADRIAS

Fabricação e instalação das esquadrias deverão ser por FABRICANTE credenciado pela empresa fornecedora dos perfis, com experiência necessária comprovada para execução dos trabalhos.

As dimensões seguirão o projeto arquitetônico, com análise técnica e adequação pelo fornecedor do produto.

A fixação será conforme o detalhamento indicado no projeto executivo de arquitetura fornecido pela PROPRIETÁRIA e verificado pela CONTRATADA ou fornecedor das esquadrias.

No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser considerados os parâmetros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a água e ar, resistência a cargas de vento e funcionamento das esquadrias.

Deverá estar subscrito no contrato das esquadrias o período de garantia dos materiais e instalação, por um período de no mínimo 05 anos, exceto quanto a problemas por manuseio inadequado da esquadria.

A instalação deverá seguir as seguintes normas:

- OS CONTRAMARCOS definirão todos os níveis de revestimento da obra interna e externamente. Após a definição do modelo e sua locação (no centro ou faceando

internamente o peitoril), dá-se início sua instalação devidamente prumados e nivelados com pré-fixação. No edifício, onde serão instaladas novas esquadrias, utiliza-se o prumo pelo lado interno da fachada obtendo-se o alinhamento vertical de locação dos contramarcos. As medidas dos vãos para fabricação dos contramarcos e posteriormente das esquadrias, serão de total responsabilidade do FABRICANTE. A fabricação dos contramarcos só poderá ser iniciada após análise e aprovação pelo contratado do projeto de execução das esquadrias. O chumbamento final com argamassa apropriada e de alta aderência ficará a cargo da CONTRATADA, sob supervisão do FABRICANTE, de maneira que o perfil não fique oco, bem como a regularização interna do vão. Os contramarcos deverão ser totalmente limpos de massa de cimento e poeira antes da instalação da esquadria. Os cantos do perfil horizontal inferior dos contramarcos deverão ser vedados com massa de vedação. No caso da impossibilidade de uso do contramarco, a esquadria, se aprovado pela FISCALIZAÇÃO, poderá receber um sistema de cantoneiras que permita vedação interna e externa. Em função da importância do contramarco, não será admitido que este seja negociado e instalado por uma empresa que não vá fornecer as esquadrias da obra, para evitar a isenção das devidas responsabilidades deste item.

- AS ESQUADRIAS deverão ter arremates prevendo sua colocação na face interna do vão, quando não definido em contrário no projeto de arquitetura ou na especificação. A inspeção da fabricação e instalação das esquadrias, bem como a aprovação dos desenhos pela CONTRATADA não exime a responsabilidade total do FABRICANTE quanto à qualidade dos materiais e serviços, resistência, vedação e perfeito funcionamento das mesmas. As esquadrias só devem ser instaladas quando a obra oferecer as condições ideais para a sua colocação evitando danos às mesmas e à sua anodização/pintura. Caso a CONTRATADA solicite a instalação das esquadrias em condições que não sejam ideais, o FABRICANTE deverá solicitar por escrito esta autorização, ficando por conta da CONTRATADA a proteção das esquadrias com o material adequado a evitar danos provenientes de cal, cimento, ácido, etc.
- A REVISÃO deverá ser feita após a instalação das esquadrias e dos vidros, pelo FABRICANTE das mesmas, em todos os vãos para ajuste específico em cada situação no que for necessário. As inspeções dos serviços de instalação serão executadas de preferência ao se iniciar a colocação de cada tipo e durante os seus

andamentos, devendo a obra através do seu engenheiro solicitar por escrito vistoria com antecedência de 72hs. Somente após esta revisão, a PROPRIETÁRIA poderá aceitar como concluída esta fase da obra. A partir de então a responsabilidade pela conservação das esquadrias, em pleno funcionamento, ficará sob responsabilidade da CONTRATADA.

- A VEDAÇÃO FINAL deverá ser executada com silicone neutro na cor mais indicada para a obra. Esta vedação deverá ser feita pelo FABRICANTE.
- RETOQUE nos perfis anodizados, se necessário, poderão ser feitos com spray da própria cor.
- Deverá ser prevista pela CONTRATADA uma sala específica para armazenamento das esquadrias na obra até sua instalação no vão.
- As esquadrias deverão ser enviadas para obra protegida com plástico bolha ou papel crepe em toda a superfície exposta, para evitar danos ao alumínio.

Não será permitida sob nenhuma hipótese a fabricação das esquadrias dentro do canteiro de obra.

03.01 Madeira

As portas internas de madeira deverão ser do tipo cedro, semi-ocas, laminadas, com espessura 35 mm, com marcos e guarnições de madeira de lei fixadas com espuma de poliuretano. Para perfeita aderência do poliuretano na alvenaria de bloco e concreto, a mesma deverá ter seus furos preenchidos com argamassa nas faces onde o poliuretano for aplicado.

Para as portas fixadas nas divisórias de gesso acartonado a fixação deverá ser feita nos montantes de alumínio, totalmente nivelados e aprumados garantindo o perfeito funcionamento das mesmas.

Todo o material utilizado deverá ser de primeira qualidade. As peças que apresentarem defeitos, como empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira; serão recusadas. As portas deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários. As portas de madeira deverão ser fornecidas completas com as seguintes ferragens e detalhes:

- Maçaneta para porta da linha Duna Latão, com fechadura da linha 1000, com espelho 057, acabamento cromado. Marca Imab ou equivalentes técnicos.
- Em cada folha de porta haverá três dobradiças cromadas tamanho de 3" x 2,5", modelo 1296, código 0109131, com acabamento cromado (CR), da PAPAIZ, ou equivalente técnico.

O dimensionamento de cada porta encontra-se no projeto arquitetônico, devendo as medidas serem confirmadas no local da obra.

03.02 Alumínio

As esquadrias em alumínio serão com acabamento na cor branca, deverão ser pintadas por processo de pigmentação poliéster a pó de alta performance.

As peças não podem possuir quaisquer defeitos que gerem problemas técnicos, estéticos e de manutenção. Todas as esquadrias devem permitir vedação perfeita.

Todos os perfis a serem utilizados na esquadria deverão ter modulação conforme detalhamento no projeto arquitetônico, com análise técnica e adequação pelo fornecedor do produto. No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser considerados os parâmetros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade à água e ar, resistência às cargas de vento e funcionamento das esquadrias. A esquadria somente poderá ser instalada no vão após a conclusão de todos os revestimentos externos, inclusive a lavagem final das fachadas com os materiais que possam ser agressivos (ácido, tintas). As dobradiças deverão ser em alumínio, em liga específica para o uso e na cor igual a da esquadria.

Todas as gaxetas (borrachas) deverão obedecer às normas ABNT, devendo apresentar a pressão adequada para garantir a estanqueidade do conjunto e ter cantos perfeitamente ajustados. As gaxetas deverão atender aos parâmetros estabelecidos pela norma NBR 13756.

As escovas de vedação são com fios multifilados de polipropileno, dimensionados de acordo com a necessidade do perfil.

As roldanas deverão ser em alumínio e nylon, possuir regulagem e rolamento. A especificação do modelo adequado será dimensionada de acordo com a linha especificada e a carga necessária para o módulo. O nylon destas são auto-lubrificantes, razão porque dispensam qualquer tipo de graxa ou óleo.

Será utilizado silicone, na vedação de todas as juntas, meia esquadria das folhas, quadros e marcos e quaisquer outras partes das esquadrias sujeitas a infiltrações. A aplicação do silicone deverá ser efetuada em superfícies totalmente limpas e secas.

Não será aceito a utilização de metais pesados (ferro, chumbo e etc...) nas esquadrias de alumínio a não ser quando claramente determinado e garantido pelo FABRICANTE.

Os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação linear específica do alumínio, ou seja, $0,000024 \text{ cm/}^{\circ}\text{C}$, entre 20 e 100°C.

Haverá o maior cuidado no transporte e montagem das serralherias, no sentido de serem evitados quaisquer ferimentos nas superfícies anodizadas.

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra, acessórios e/ou complementos necessários à completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários à entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

04.03 Laminado melamínico

As portas dos sanitários serão estruturais TS em painéis laminados com resinas fenólicas e melamínicas de alta pressão com 10 mm de espessura e acabamento na cor Branca. As fechaduras serão tipo tranqueta, “livre/ocupado” em latão cromo acetinado. Referência Comercial: Linha Alcoplac, cor L-106, marca Neocon ou equivalentes técnicos.

04.04 Tela Mosquiteira

Conforme o detalhamento de esquadrias, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de porta de correr com tela mosquiteira, fixada em quadro de alumínio anodizado com pintura eletrostática na cor branca.

A tela mosquiteira será em tecido (malha) de fibra de vidro revestido em PVC resistente a ação do sol, fogo, deformações e desfiamento, na cor branca.

04.05 Peitoril de Granito

Em todas as janelas a instalar, fica a cargo da CONTRATADA, a colocação de peitoril de granito polido Cinza Andorinha. As peças terão 2 cm de espessura e largura de acordo com o local de instalação, com pingadeiras, balanços de 2 cm para o exterior e rebaixo de 1 cm pelo lado externo. Deverão ser de uma única peça, cobrindo todos os módulos das placas de concreto e com caimento de 2%. Os peitoris deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As peças em granito deverão ter coloração uniforme, sem grandes veios e sem emendas. Não devem apresentar deformações, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas. O material deve ter coeficiente de absorção menor ou igual a 1,5%, ter dureza do nível duríssima na classificação brandas, semiduras, duras e duríssimas.

04.06 Tela metálica eletrofundida

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de telas metálicas eletrofundidas em chapas de aço 1010/20 na vertical entrelaçadas pro processo de eletrofusão por fios de aço de 4,20mm na horizontal. A pintura deverá seguir as especificações do item 12.04.01 deste memorial. Referência Comercial: Telas Orsometais ou equivalentes técnicos.

04 VIDROS

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NBR-7199 (NB-226), com os desenhos de detalhes, conforme estabelecido. A manipulação, armazenamento, cálculo de espessuras e assentamento das chapas de vidro obedecerão às recomendações da norma acima citada.

Os vidros serão fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, sempre que possível, evitar o corte no local da construção.

As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas.

Os locais sob as áreas de envidraçamento deverão ser interditados para fins de segurança, ou, caso não seja possível, tais locais deverão ser adequadamente protegidos.

Após o envidraçamento dever-se-á evitar a aplicação na chapa de vidro, para assinalar a sua presença, de pintura com materiais higroscópicos, como por exemplo a cal, alvaiade (que provocam ataques à sua superfície), ou marcação com outros processos que redundem em danos à superfície da chapa. Para uma melhor identificação da presença da chapa de vidro, recomendar-se-á a manutenção dos adesivos que acompanham o material desde a fábrica ao canteiro da obra, até a entrega final dos trabalhos.

Todos os cortes e perfurações das chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica, antes da operação de têmpera.

Em consequência do que se procede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor.

Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a aplicação prevista.

As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 da largura.

A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá ser inferior ao triplo da espessura da chapa.

No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, cartão apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento.

Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar-se-ão gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena.

04.01 Vidros Comuns

Nas esquadrias indicadas em projeto, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de vidro liso comum com 5 mm ou 6mm de espessura, conforme tabela indicada em projeto.

05 COBERTURA

05.01 Telhas

05.01.01 Telha metálica

As telhas da cobertura, conforme indicação de projeto, serão de aço galvanizado, trapezoidal, com espessura de 0,5 mm, devendo a sua colocação obedecer às instruções do fabricante, e serem fixadas com parafuso, arruela zincada e arruela plástica para uma perfeita vedação, fixando-os no mínimo a 5 cm da extremidade da telha. As telhas deverão ser fornecidas pintadas pelo fabricante na cor branca, com base em primer epóxi e acabamento em poliéster.

05.02 Estrutura do Telhado

05.02.01 Estrutura metálica

No telhado do corpo do edifício, sobre a laje, fica a cargo da CONTRATADA, a construção de estrutura metálica, tipo cavalete, para fixação de telhas especificadas. A estrutura será em perfil de chapa dobrada ou perfil metálico, com pintura esmalte e aplicação de anticorrosivo.

05.03 Complementação do Telhado

05.03.01 Rufo em chapa galvanizada

Em todas as concordâncias de telhados com alvenaria, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de rufos em chapa galvanizada 22 corte 50, horizontais ou acompanhando a inclinação da cobertura, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

05.03.02 Algeroz em chapa galvanizada.

Nos locais onde o telhado tocar de topo com as alvenarias, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de algeroz em chapa galvanizada 22 corte 40, seguindo o desenho da telha, chumbado na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

05.03.03 Calha em chapa galvanizada

No edifício, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de calha em chapa galvanizada 22 corte 50, obedecendo a inclinação mínima de 2% ou a estipulada em projeto hidrossanitário.

05.03.04 Capeamento de platibanda em chapa galvanizada

Nas platibandas, do prédio, fica a cargo do CONTRATADO, a instalação de chapa galvanizada 22 corte 50, chumbada da alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

06 IMPERMEABILIZAÇÃO**06.01 Impermeabilização**

Para fins de definição, ficará estabelecido que sob a designação usual de Impermeabilização tem-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego de materiais impermeáveis e de outras disposições, a perfeita proteção da construção contra a penetração de água. Desse modo, a impermeabilidade dos materiais será, apenas, uma das condições fundamentais a ser satisfeita: a construção será estanque quando constituída por materiais impermeáveis e que assim o permaneça, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificações estruturais da obra, e contando que tais deformações sejam normais, previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformações.

Os serviços terão primorosa execução, por empresa especializada que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerão, rigorosamente, às normas da ABNT, especialmente a NB-279. A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO, relativo à empresa ou funcionário responsável pela aplicação da impermeabilização, atestado de aplicador fornecido pelos fabricantes do produto utilizado.

06.01 Impermeabilização

Para fins de definição, ficará estabelecido que sob a designação usual de Impermeabilização tenha-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego de materiais impermeáveis e de outras disposições, a perfeita proteção da construção contra a

penetração de água. Desse modo, a impermeabilidade dos materiais será apenas uma das condições fundamentais a ser satisfeita: a construção será estanque quando constituída por materiais impermeáveis e que assim o permaneça, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificações estruturais da obra, contando-se que tais deformações sejam normais, previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformações.

Os serviços terão primorosa execução, por empresa especializada que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerão rigorosamente às normas da ABNT, especialmente a NB-279. A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO, atestado de aplicador fornecido pelos fabricantes do produto utilizado, relativo à empresa ou funcionário responsável pela aplicação da impermeabilização.

06.01.01 Impermeabilização de vigas de fundação

Nas vigas de fundação, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de tinta betuminosa para concreto, 4 demãos, sempre após a secagem da anterior. Deverá ser obedecido o rebordeamento das faces laterais.

06.01.02 Impermeabilização de pisos dos sanitários

Nas lajes dos pisos dos sanitários, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de manta asfáltica de 3 mm sobre prime. Após, aplicar camada de regularização e proteção mecânica com revestimento cerâmico.

Para a aplicação, varrer a superfície com vassoura de pêlos macios, retirando todo pó e outras sujeiras. Iniciar a imprimação da superfície, utilizando PRIMER puro e espalhando-o com broxa, pincel largo, trincha ou rolo de lã. Evitar deixar acúmulos de materiais, aplicando a imprimação em uma camada o mais fina possível, obtendo um consumo aproximado de 0,5 l/m².

Decorrido o período de secagem (aproximadamente 12 horas) iniciar a aplicação da manta. Frisar todos os cantos arredondados aplicando uma camada de manta nos cantos arredondados.

Iniciar a execução do piso, medindo-se o comprimento de manta a ser utilizado, cortando-o. Enrolá-lo e iniciar a colagem da manta ao substrato, com ajuda de um maçarico, queimando o filme de polietileno da manta e aquecendo a tinta de imprimação. Em seguida colar a manta ao substrato, pressionando-se esta do centro para suas laterais, a fim de evitar bolhas. Executar de forma idêntica até impermeabilizar a seção total.

Executar de forma idêntica à citada anteriormente para toda a extensão da área, observando a sobreposição de 10,0 cm entre suas laterais.

Após concluir a totalidade da área horizontal, executar os detalhes verticais, com no mínimo 30 cm de altura. Cortar uma faixa de largura necessária a se executar a parte vertical, o canto arredondado e estender-se a no mínimo 10,0 cm de sobreposição sobre a manta do piso. Então colar a parte central, para ajudar o posicionamento da manta. Em seguida executar a colagem da manta até o arremate. Concluídos os arremates, executar a colagem ao canto arredondado e a sobreposição à manta do piso. Após esta colagem, impregnar de asfalto derretido na parte superior e de sobreposição desta manta, ou seja, na sobreposição das mantas. Executar de forma idêntica a todas as áreas a serem tratadas, observando entre si a perfeita aderência e friagem com asfalto e o recobrimento de 10 cm entre si, tanto vertical como horizontal.

Executar o teste de estanqueidade por no mínimo 72 horas. Concluído este período, verificada a estanqueidade, dar continuidade aos serviços.

06.01.03 Calafetagem dos ralos

Os ralos e caixas sifonadas deverão ser calafetados com mastique de poliuretano e receber acabamento com pasta de cimento.

07 FORRO

07.01 Forro em fibra mineral

Forro de fibra mineral em placas brancas (1250X625x16mm), apoiado sobre perfis "T" de aço galvanizado com pintura epóxi branco. Referência Armstrong Georgian Minaboard Tegular ou similar, a ser utilizado nos locais indicados no Projeto Arquitetônico.

08 REVESTIMENTOS INTERNOS

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB 7200, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme. Caso necessário a base será regularizada. Conseguir-se-á um

revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme somente quando a mescla for aplicada com espessura uniforme e controlada segundo sua finalidade.

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfatos, cloretos, nitratos etc) impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos e por isso deverão ser eliminados através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento.

As superfícies de paredes serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação da massa única.

Considerar-se-á insuficiente molhar a superfície projetando-se a água com o auxílio de vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de jato d'água.

O revestimento só poderá ser aplicado quando a massa única tornar-se tão firme que não possa ser removida com a mão e somente após 24 horas de sua aplicação.

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro), deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.).

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicada a mão ou a máquina, deverão ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou de cimento deverão ser conservados úmidos, visto que a pega rápida prejudicará a cura.

08.01 Bases

08.01.01 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia

Em todas as paredes de alvenaria de blocos de concreto, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, lavada no traço 1:2:5, espessura 25 mm. Onde especificado reboco, fica a cargo da CONTRATADA o emprego de camada única de reboco misto (paulista), alisado para pintura.

Este revestimento só iniciará depois de embutidas todas as canalizações. Os blocos deverão estar limpos, sem poeira, antes de receber o reboco misto ou outro revestimento, devendo as impurezas visíveis serem removidas.

08.02 Revestimentos

08.02.01 Cerâmica Esmaltada

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de cerâmica esmaltada 15x15 cm, na cor branca, assente com junta a prumo. Conforme as indicações do projeto arquitetônico, as paredes serão revestidas até o forro, na altura de 3,00 m. Referência Comercial: Eliane Maxi White Cód. SN 4669 ou equivalentes técnicos.

O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante no estado de pó, na cor branca, e conforme a NBR 14081. Referência Comercial: Argamassas ELIANE/Ligamax Extra, ou equivalentes técnicos.

As juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de 3 mm.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento, com argamassa para rejuntamento aditivado. Referência Comercial: Argamassas ELIANE/Juntaplug Larga, na cor Gelo, ou equivalentes técnicos.

Quando necessário, os cortes ou furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

Estes revestimentos só iniciarão depois de embutidas todas as canalizações. Os blocos de concreto deverão estar limpos, sem poeira, antes de receber o reboco misto ou outro revestimento, devendo as impurezas visíveis ser removidas.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento, com argamassa para rejuntamento aditivado. Referência Comercial: Argamassas ELIANE/Juntaplug Larga, na cor Gelo, ou equivalentes técnicos.

Quando necessário, os cortes ou furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

Estes revestimentos só iniciarão depois de embutidas todas as canalizações. Os blocos de concreto deverão estar limpos, sem poeira, antes de receber o reboco misto ou outro revestimento, devendo as impurezas visíveis ser removidas.

09 REVESTIMENTOS EXTERNOS**09.01.01 Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia**

Nas alvenarias externas conforme Projeto Arquitetônico, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de reboco tipo paulista, argamassa de cimento, cal e areia média ou grossa lavada no traço 1:2:5 espessura 3cm, com adição de hidro repelente sika1, vedacit ou similar como selador conforme indicações do fabricante. O reboco será liso e receberá frisos horizontais (esteriotomia),

os frisos terão largura de 4cm e 1cm de profundidade. A parte inferior dos frisos deverá ser levemente inclinada a fim de evitar o acúmulo de água.

09.01.02 Cerâmica Esmaltada

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de cerâmica esmaltada 15x15 cm, na cor branca, assente com junta a prumo. Conforme as indicações do projeto arquitetônico, as paredes serão revestidas até o forro. Referência Comercial: Cerâmica Eliane, Linha Maxi White (SN 4669) ou equivalentes técnicos.

O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante no estado de pó, na cor branca, e conforme a NBR 14081. Referência Comercial: Argamassas ELIANE/Ligamax Extra, ou equivalentes técnicos.

As juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de 3 mm.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento, com argamassa para rejuntamento aditivado. Referência Comercial: Argamassas ELIANE/Juntaplus Larga, na cor Gelo, ou equivalentes técnicos.

Quando necessário, os cortes ou furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

Estes revestimentos só iniciarão depois de embutidas todas as canalizações. Os blocos de concreto deverão estar limpos, sem poeira, antes de receber o reboco misto ou outro revestimento, devendo as impurezas visíveis ser removidas.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento, com argamassa para rejuntamento aditivado. Referência Comercial: Argamassas ELIANE/Juntaplus Larga, na cor Gelo, ou equivalentes técnicos.

Quando necessário, os cortes ou furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

Estes revestimentos só iniciarão depois de embutidas todas as canalizações. Os blocos de concreto deverão estar limpos, sem poeira, antes de receber o reboco misto ou outro revestimento, devendo as impurezas visíveis ser removidas.

10 PISOS E PAVIMENTAÇÕES

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devem passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema da drenagem.

10.01 Bases**10.01.01 Contrapiso armado**

Fica a cargo da CONTRATADA, sob a área onde for executado o contrapiso, lançar uma camada de brita no. 1 e 2 com 10 cm de espessura devidamente compactada. Sobre esta, após a colocação das canalizações será executado o contrapiso em concreto armado, no traço 1:3:6 com aditivo impermeabilizante de cerca 7 cm de espessura. A armadura do contrapiso armado será constituída de telas soldadas, ref. Q113 - diâmetro 3.8 c/10. As emendas das telas se darão por traspasse, pela superposição de duas malhas, conforme detalhe em projeto. No caso dos contrapisos a serem executados em áreas impermeabilizadas, deverá existir a conferência de espessura necessária ao processo de impermeabilização.

10.01.02 Regularização de piso

Em todos os pavimentos, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de camada de regularização de cimento e areia (traço 1:5) com no mínimo 3 cm de espessura. Deve-se ter todo o cuidado para que a superfície tenha acabamento perfeitamente nivelado e liso, isenta de imperfeições, rugosidade e relevos e também para que as cotas de piso sejam respeitadas.

10.02 Pisos**10.02.01 Piso Cerâmico extrudado**

Em todas as áreas indicadas no Projeto Arquitetônico, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de piso em placa cerâmica extrudada, resistente ao tráfego intenso, impactos, variações térmicas, incidências solares, baixa absorção de água e maresia conforme NBR 13818, nas dimensões de 240x240x11 mm. Referência Comercial: Cerâmica extrudada GAIL linha Kitchen, formato 6024, cor 1001, ou equivalentes técnicos. A CONTRATADA deve fornecer amostra das placas para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O assentamento deve seguir as recomendações do fabricante, a mão-de-obra deve ser especializada e seguir as orientações constantes nas normas técnicas específicas. São elas: NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 13.755, para o correto assentamento de revestimento cerâmico em pisos.

O assentamento será com o emprego de argamassa ACIII composta por Cimento Portland, agregados minerais selecionados, aditivos especiais não tóxicos. Para uso interno e externo,

sobre superfície regularizada, curada e seca. Própria para instalação em paredes e pisos internos em locais de tráfego intenso e pesado. Para o revestimento especificado as juntas de assentamento devem ser de 8mm.

Antes do assentamento as garras prismáticas do tardo (verso) das placas devem ser preenchidas evitando ocos. Deve-se bater sobre a superfície das placas com martelo de borracha para perfeita aplicação. Após 72 horas do assentamento ou cura da argamassa fazer o teste de batimento com o cabo do martelo para verificar se não há placas com som cavo ou oco. Para recortes usar serra com disco de corte diamantado refrigerado com água, a fim de evitar poeira excessiva.

Rejuntar com argamassa de cimento composto ou cimento branco estrutural, agregados minerais, pigmentos orgânicos, aditivos e polímeros, com fungicida. Na cor cinza claro. Referência Comercial: Argamassas GAIL/ Rejunte flexível, na cor cinza claro, ou equivalentes técnicos.

Rejuntar somente após 72 horas depois de terminado o assentamento e iniciar a limpeza do rejunte cerca 15 minutos após a aplicação ou quando o mesmo começar a puxar. Não rejuntar sobre substrato saturado (molhado) e nem depois de longos períodos de chuva. Dosar corretamente a quantidade de água na mistura do rejunte, evitando que o mesmo fique poroso. Se o ambiente estiver muito seco e quente, umedecer levemente o substrato antes do início do rejuntamento e manter o rejunte umedecido por um mínimo de 72 horas após a aplicação (fazer da cura a úmido do rejunte, principalmente no piso). Nunca aplicar óleo na superfície das placas.

Deve-se proteger a superfície do piso acabado (limpo ou não) até o final da obra com sacos de estopa e gesso e evitar danos superficiais e/ou sujeiras indesejáveis. Pingos de solda e fagulhas de discos de corte não são removidos da superfície das placas. Atentar também pingos de tintas, óleos ou outros agentes que causam manchas.

10.02.02 Piso Cerâmico

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de piso cerâmico 30 x 30cm, na cor cinza. Referência Comercial: Linha Trans GR P/ME, coleção Superbásico, Eliane ou equivalentes técnicos.

O assentamento será procedido a seco, com o emprego de argamassa colante uso interno tipo ACI, Cimentcola Quartzolit Weber ou similar, dispensando a operação de molhar as superfícies. As juntas não deverão exceder a 3 mm.

Nos planos ligeiramente inclinados (0,3% no mínimo) constituído pelo piso cerâmico, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superior a 0,2%.

O rejuntamento será realizado, decorridas 72 horas do assentamento, utilizando-se rejuntamento fluido Quartzolit/Weber, na cor cinza ou equivalentes técnicos.

10.02.03 Piso em granilite

Nos locais indicados em projeto, a cargo da CONTRATADA a instalação de piso em Granilite Polido na cor cinza, com junta plástica com perfil em “I”, de dimensões 9x4mm.

Deverá ser realizada a limpeza da superfície e a aplicação de argamassa bastante homogênea com areia grossa lavada e cimento no traço 1x1, aplicada com vassourão para obter melhor aderência de regularização. Em seguida, deverá ser aplicada argamassa de cimento e areia grossa lavada no traço 1x3.

Após, devem ser colocadas as juntas plásticas, formando quadros que não devem ultrapassar as dimensões de 2x2m e aplicado o granilite.

Após a cura, que deverá ser feita com água, deve-se realizar o polimento: primeiro com esmeril de nº. 36 para polimento grosso e em seguida esmeril nº. 120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros.

Após 3 a 4 dias, deverá ser passada máquina com esmeril nº. 180 para retirada do excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso. Com a superfície seca, o acabamento final será feito com duas demãos de resina acrílica.

10.02.04 Cimento alisado

No reservatório superior, conforme indicado no Projeto Arquitetônico, ficará a cargo da CONTRATADA a instalação de piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, em argamassa de cimento areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m.

10.03 Soleiras e Rodapés

10.03.01 Soleira em granilite

Todas as portas externas e quando houver mudança no tipo de piso ou de nível (caracterizadas em projeto) serão instaladas soleiras de granilite de 15 a 25 cm, conforme a largura da parede em que se encontram. No caso de portas externas e quando houver diferença de nível, a soleira deverá ter bocel de pelo menos 2 cm. Deverão ser assentadas com argamassa de cimento e areia fina (1:3). As juntas junto ao piso e as paredes não deverão exceder 5 mm.

10.03.02 Rodapé em granilite

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de rodapé de granilite de 10 cm. O rodapé deverá ser assentado com argamassa de cimento e areia fina (1:3). As juntas junto ao piso e as paredes não deverão exceder 5 mm.

09.03.03 Rodapé em cerâmica extrudada

Onde indicado em projeto fica a cargo da CONTRATADA a instalação de rodapé de cerâmica extrudada.

Rodapé curvo em nível (hospitalar) com parte superior arredondada para os locais onde as paredes receberão pintura, e rodapé com parte superior a 90° onde as paredes receberão revestimento cerâmico, bem como peças de arremates dos cantos no mesmo material do piso. Referência Comercial: Cerâmica extrudada GAIL linha kitchen, formatos 4009 ou 4019, cor 1001, ou equivalentes técnicos. A CONTRATADA deve fornecer amostra das placas para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

10.04 Pavimentações**10.04.01 Bloco de Concreto Intertravado**

Nos locais indicados no Projeto Arquitetônico como rampas e patamares de acesso externo, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de pisos de blocos de concreto intertravado com resistência a compressão, abrasão e ação de agentes agressivos, seguindo a NBR 9781, do tipo retangular, na cor cinza claro. Referência Comercial: Bloco de concreto intertravado, Bloquete e Cia, modelo Tijolo, dimensões 20x10x8 cm, resistência 35MPa, na cor natural, ou equivalentes técnicos.

Deverá ser assentado sobre leito de areia (e=5cm) com inclinação de 3% perpendicular ao meio-fio, sobre base de bica corrida com espessura de 10cm. A execução do piso deve ser iniciada na parte mais baixa da área. As juntas terão no máximo 3mm e deverão ser preenchidas com areia peneirada. Após a aplicação do rejunte a área deverá ser compactada mecanicamente duas vezes. O piso acabado não poderá apresentar peças trincadas, lascadas, com diferenças de inclinação ou saliências entre as peças.

10.04.02 Piso em Concreto Desempenado

No piso das rampas, escadas e na continuação das calçadas do Bloco L, conforme indicação em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de piso em concreto desempenado com 30mm de espessura. A argamassa será de cimento e areia no traço 1:3 e

juntas plásticas em quadros de no máximo 2 m², aplicado sobre camada de regularização de base.

O acabamento final deverá ser feito com o uso de desempenadeira de madeira e o piso deverá ser isolado e úmido por, no mínimo, 7 dias.

11 INST. HIDROSSANITÁRIAS E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS

Ver anexo memorial específico.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA, fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços.

As instalações foram projetadas em conformidade com a ABNT, em especial:

- NBR 5626: Instalações Prediais de Água Fria
- NBR 8160: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários
- NBR 10844: instalações Prediais de Águas Pluviais

11.01 Louças e Metais

As louças sanitárias serão vitrificadas, de 1ª qualidade, na cor branca.

Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças complementares serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com o maior apuro e de acordo com indicações dos projetos de instalações.

O perfeito estado dos materiais empregados será detidamente verificado pela CONTRATADA, antes de seu assentamento.

11.01.01 Cuba de embutir oval com sifão cromado

Nos sanitários de público, empregar cubas de embutir ovais de louça na cor branca, de primeira linha, com dimensões de 30x40x14,50 cm. Referência Comercial: Deca L 59 ou equivalente técnico. Serão fixadas nos tampos de granito, tendo a saída pela parede. Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso.

TORNEIRAS: Serão do tipo mesa, de pressão, com temporizador e fechamento automático, cromadas, com bitola de 1/2", dotadas de arejador. Referência Comercial: Decamatic, Deca ou equivalente técnico.

11.01.02 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada

Nos sanitários indicados em projeto, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de bacias sanitárias com caixa acoplada, vazão para 6 L, com tubo de ligação cromado, anel de vedação, assento plástico e acessórios. Referência Comercial: Linha Vogue Plus, Deca, CP 525, na cor branco gelo ou equivalentes técnicos.

Os assentos plásticos, da mesma linha e cor, deverão ser colocados de forma que a tampa do assento, quando erguida, tenha o ângulo necessário para manter-se na posição aberta. Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso.

11.01.03 Bacia sanitária de louça sifonada

Nos sanitários de pessoas portadoras de necessidades especiais, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de bacias sanitárias de louça sifonada, vazão para 6 L, com tubo de ligação cromado, anel de vedação, assento plástico e acessórios. Referência Comercial: Linha Conforto, Deca, P51, cor branco gelo ou equivalentes técnicos.

Os assentos plásticos, da mesma linha e cor, deverão ser colocados de forma que a tampa do assento, quando erguida, tenha o ângulo necessário para manter-se na posição aberta. Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso.

A altura do vaso sanitário deverá atender às especificações da NBR 9050/2004, especialmente quanto à altura. Caso necessário, executar base para nivelamento.

ACESSÓRIOS: Acabamento para válvula de descarga. Referência Comercial: Docol, Modelo Benefit ou equivalentes técnicos.

11.01.04 Mictório

Nos sanitários masculinos, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de mictórios em louça na cor branca, com sifão cromado integrado e registro de pressão com temporizador e fechamento automático. Referência Comercial: Deca, M711 17, cor branco gelo ou equivalentes técnicos.

11.01.05 Lavatório

Nos sanitários para PNE, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de lavatórios com coluna suspensa. Referência Comercial: Linha Conforto, Deca, L51+CS1V, cor branco gelo, ou equivalentes técnicos.

TORNEIRAS: para lavatórios especiais com acionamento hidromecânico com pressão manual. Referência Comercial: Docol, modelo Pressmatic Benefit acabamento cromado, ou equivalentes técnicos.

11.01.06 Ducha higiênica

Nos sanitários de pessoas portadoras de necessidades especiais, serão utilizadas duchas higiênicas. Referência Comercial: Ducha higiênica Activa com registro e derivação, marca Deca, ref. 1984 C40 CR ACT ou equivalentes técnicos.

11.01.07 Torneira de uso geral

Em todos os sanitários, conforme indicado em projeto, serão instaladas torneiras para uso geral cromadas. Referência Comercial: Deca, Linha Standard, cód. 1152C39 ou equivalentes técnicos.

11.01.08 Registro de gaveta

Onde indicado em projeto hidrossanitário, deverão ser instalados de registros de gaveta. Referência Comercial: Acabamento para registro de gaveta Deca da linha Prata C50 ou equivalentes técnicos.

11.01.09 Acabamento para registro de pressão

Para acionamento dos registros de pressão dos misturadores das duchas, nos vestiários feminino, masculino, fica a cargo da CONTRATADA instalar, registros de pressão. Referência Comercial: Acabamento para registro de pressão Deca da linha Prata ref. 1509 C50 034 ou equivalentes técnicos.

11.01.10 Cuba de embutir Inoxidável retangular

Nas bancadas em granito da cozinha, conforme indicado no projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de cubas de embutir de dimensões 56x34x17 cm, com borda lisa, em aço Inox 304 e acabamento em alto brilho, acompanhada de válvula, sifão cromado. Referência comercial: Cuba Tramontina, Linha Prime, Cód. 94024 ou equivalentes técnicos.

TORNEIRA: Fica a cargo da contratada a instalação de torneiras com bica móvel, cromadas, com misturador e arejador do tipo torneira de mesa. Referência Comercial: Torneira de cozinha bica móvel de parede com misturador, linha Prata cód. 1256 C50 Deca ou equivalentes técnicos.

11.01.10 Cuba de embutir Inoxidável redonda

Nas bancadas em granito da cozinha, conforme indicado no projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de cubas de embutir redondas de dimensões 36,5x15cm, com borda

lisa, em aço Inox 304 e acabamento em alto brilho, acompanhada de válvula, sifão cromado. Referência comercial: Cuba Tramontina Ronda, Cód. 94127 ou equivalentes técnicos.

TORNEIRA: Fica a cargo da contratada a instalação de torneiras de mesa com bica alta, cromadas. Referência Comercial: Torneira de mesa bica alta, linha Prata cód. 1195 C50 Deca ou equivalentes técnicos.

11.01.12 Tanque

Nas áreas indicadas em projeto, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de tanques de louça com coluna, para 40 litros. Referência Comercial: Deca, cód. TQ03 (tanque) e CT25 (coluna), cor branco gelo, ou equivalentes técnicos.

11.02 Acessórios

11.02.01 Papeleira para papel higiênico

Dispenser para papel higiênico em rolo de 400m, em metal esmaltado na cor branca, diâmetro 40cm, profundidade 15cm, com visor para identificar o nível de abastecimento, trava de segurança com chave, parafusos e buchas para fixação do suporte. A instalação será feita na altura de 1,00m do piso acabado até o eixo do suporte.

11.02.02 Papeleira para papel toalha

Suporte para papel toalha interfolhado 2 dobras, em metal esmaltado na cor branca, dimensões L= 25cm, H= 18cm, P= 15cm, com visor para identificar o nível de abastecimento, trava de segurança com chave, parafusos e buchas para a fixação do suporte. A instalação será feita na altura de 1,20m do piso acabado até o eixo do suporte.

11.02.03 Saboneteira para sabonete líquido

Suporte para sabonete líquido com reservatório de 800ml em ABS de alta resistência, na cor branca, dimensões L= 10cm, H= 22cm, P= 11cm, com visor para identificar o nível de abastecimento, trava de segurança com chave, parafusos e buchas para a fixação. A instalação será feita a 1,20m da face inferior da peça até o piso acabado nos sanitários de uso geral e a 1,20m da face superior até o piso nos sanitários PNE. Referência comercial: Ideal Sistemas de Higiene, Linha Branca, 21.0014 ou equivalentes técnicos.

11.02.04 Saboneteira para sabonete sólido

Fica a cargo da CONTRATADA instalar nos boxes de chuveiro dos sanitários, meia saboneteira de louça na cor branca. Referência Comercial: Deca, referência A 380, cor branco gelo, ou equivalentes técnicos.

11.02.05 Ducha

Nos vestiários fica a cargo da contratada a instalação de duchas de parede cromadas. Referência Comercial: Ducha para banho Deca, cód. 1973C CT, modelo Spot ou equivalentes técnicos.

12 PINTURA**12.01 Pintura em revestimento interno****12.01.01 Pintura com PVA látex sobre revestimento de massa única e lajes de forro**

Fica a cargo da CONTRATADA aplicar nas paredes internas e nas lajes de forro, pintura com aplicação de no mínimo 3 (três) demãos de tinta PVA, na cor Branco Gelo. O fornecimento de toda a mão-de-obra especializada e as ferramentas necessárias à execução dos serviços estará a cargo da CONTRATADA. Referência Comercial Suvinil Látex MAXX, ou equivalentes técnicos.

12.02 Pintura externa**12.02.01 Pintura Acrílica sobre reboco de massa única**

Nas superfícies externas do edifício revestidas com reboco de massa única, fica a cargo da CONTRATADA aplicar pintura de no mínimo 3 (três) demãos de tinta Acrílica. As paredes serão pintadas na cor Branca. Referência Comercial Suvinil Acrílico Premium, cor “Areia” ou equivalentes técnicos.

12.02.02 Pintura Verniz acrílico sobre concreto aparente

Nos bancos de concreto, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de verniz acrílico transparente para proteção contra intempéries e raios ultravioletas para que os poros sejam selados. O verniz deve ser isento de estireno, evitando o amarelamento com a ação do sol.

Na aplicação, as superfícies devem se encontrar limpas, secas e isentas de pó, cera, óleos resíduos de ácidos ou de vernizes e resinas. A superfície também deverá ser lixada. A aplicação se dará no máximo em duas demãos com pincel de pelo curto, trincha ou pulverizador de baixa pressão. Manter um intervalo mínimo de seis horas entre as demãos, aguardando a secagem total da aplicação anterior. Verificar recomendações do fabricante.

Referência Comercial: Vedacit, Vedacil Max ou equivalentes técnicos.

12.03 Pintura em esquadrias de madeira

12.03.01 Pintura com tinta esmalte acetinado

Nas superfícies internas de madeira que receberem pintura, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de tinta, esmalte acetinado, na cor branca, no mínimo de 2 demãos, depois de devidamente emassadas com camadas finas de massa a óleo e lixadas entre a secagem de cada demão de massa. Após o processo de emassamento, o substrato deverá estar perfeitamente liso e homogêneo para aplicação da pintura. Referência Comercial Suvnil Esmalte Acetinado ou equivalentes técnicos.

Como resultado final da pintura, as superfícies deverão estar lisas e uniformes sem apresentar grumos ou escorrimentos.

12.04 Pintura em elementos metálicos

12.04.01 Pintura com tinta esmalte acetinado

Nos corrimãos metálicos, gradis e demais elementos constantes em projeto arquitetônico, fica a cargo da CONTRATADA a aplicação de pintura com tinta, esmalte acetinado, cor branca, em no mínimo 2 demãos. Referência Comercial Suvnil Esmalte Acetinado ou equivalentes técnicos.

Previamente, a superfície deverá receber fundo anticorrosivo, em zarcão, com 2 demãos no intervalo de 12 horas. Para o lixamento utilizar lixa fina.

Como resultado final da pintura, as superfícies deverão estar lisas e uniformes sem apresentar grumos ou escorrimentos.

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.01 Tampos de granito

Nos sanitários e na bancadas de cozinha, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de tampos em granito Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, polido e lustrado com acabamento simples, conforme dimensões citadas em projeto.

As peças em granito deverão ter coloração uniforme, sem grandes veios e sem emendas. Não devem apresentar deformações, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas. O material deve ter coeficiente de absorção menor ou igual a 1,5%, ter dureza do nível duríssima na classificação brandas, semiduras, duras e duríssimas.

Os tampos deverão possuir recorte para colocação de lavatório de embutir.

A fixação deverá ser executada na alvenaria através de peça chumbada na alvenaria, conforme detalhe específico. A peça será em metalon e terá dimensões de 50X25mm e comprimento de acordo com a profundidade do tampo, recebendo pintura esmalte na cor branca e tampa na mesma cor.

13.02 Elementos Internos**13.02.01 Espelhos**

Nos sanitários, conforme a indicação no detalhamento arquitetônico, fica a cargo da CONTRATADA a instalação de espelho cristal 6mm, nas dimensões 50X90cm, com moldura em alumínio com acabamento acetinado perfil AF15, altura de instalação conforme indicada em projeto.

13.02.02 Barras de apoio PNE

Deverão ser instaladas barras metálicas de aço inoxidável escovado para PNE (pessoas portadoras de necessidades especiais) conforme projeto arquitetônico, nas paredes laterais e posterior das bacias sanitárias com diâmetro de 4 cm, comprimento de 80 cm, fixadas na altura de 75 cm do piso pronto, afastadas 4 cm da parede, bem como, no entorno dos lavatórios, com Ø 4,5 cm. Deverão atender NBR9050/2004.

Acabamento em tubo liso de aço inox, recurvado nos cantos, chumbada na parede com arremate de acabamento.

Nos chuveiros para PNE (pessoas portadoras de necessidades especiais) instalar barras de apoio reta de 70cm de comprimento Ø 1", em tubo liso de aço inox, recurvado nos cantos, chumbada na parede com arremate de acabamento, e barras de apoio em L com medidas conforme NBR 9050-2004, em tubo liso de aço inox, recurvado nos cantos, chumbada na parede com arremate de acabamento.

13.02.03 Cabide metálico tipo gancho

Nos boxes dos sanitários e chuveiros serão fixados, cabide metálico tipo gancho, cromado, sobreposto com parafuso na face interna das portas ou nas paredes adjacentes. Referência Comercial: linha Standard de marca Jackwall ou equivalentes técnicos.

13.02.04 Campainha

Nos sanitários e vestiários de pessoas portadoras de necessidades especiais serão instaladas campainhas sem fio, conforme indicado em projeto. Referência Comercial: Forceline modelo 7502 ou equivalentes técnicos.

13.02.05 Portas para sanitários de PNE

As portas dos sanitários de portadores de necessidades especiais receberão placa indicativa conforme NBR 9050/2004. Nessas portas haverá dois puxadores horizontais em aço inoxidável escovado, com 40 cm de comprimento e DN 4 cm e chapa metálica (inox escovado) resistente a impactos com 40 cm de altura por toda a largura da porta em ambas as faces, dimensionado conforme o subitem 6.9.2.4 da NBR 9050/2004.

13.02.06 Cubas de embutir

Na bancada da copa localizada no pavimento térreo, fica a cargo da CONTRATADA, a instalação de cuba retangular de dimensões 47x30x17 cm, com borda lisa, em aço Inox 304 e acabamento em alto brilho, acompanhada de válvula, sifão cromado. Referência comercial: Cuba Tramontina, Linha Prime, Cód. 94022 ou equivalentes técnicos.

13.02.07 Torneiras

Fica a cargo da CONTRATADA a instalação de torneira com bica móvel, cromada, com arejador do tipo torneira de mesa, na bancada da copa do pavimento térreo, conforme indicado no projeto. Referência Comercial: Torneira de cozinha bica móvel/mesa DECA, Linha Duna Classic – Ref. 1167 C64, ou equivalentes técnicos.

13.03 Elementos Externos**13.03.01 Bancos de concreto**

Fica a cargo da CONTRATADA a instalação de bancos de concreto aparente na área externa ao prédio, nas dimensões especificadas em projeto. O concreto deverá ser revestido com verniz epóxi, conforme as especificações do item 12.02.02 deste memorial.

13.04 Limpeza Final**13.04.01 Limpeza Geral**

A limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho, material não aproveitável e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos vidros bem como aparelhos sanitários.

Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos será de forma tal que se efetivará a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruída de todo e qualquer material estranho à mesma.

Porto Alegre, agosto de 2009.

CBR Engenharia SS Ltda.