

CORTE TRANSVERSAL

ESC1:50





NOTAS

01 - PROFUNDIDADE MINIMA DO FURO 150mm
02 - UTILIZAR PARAFUSO TIPO KB II 5/8" x 4 3/4" ANCORAGENS HILTI
03 - LIMPAR O FURO ANTES DA FIXAÇÃO DO PARAFUSO
04 - MATERIAL DA CHAPA AÇO ASTM-A36

O projeto apresentado é o Projeto Básico.
A vencedora da licitação deverá subempreitar a execução das estruturas pré-fabricadas junto à empresa especializada, e esta deverá verificar e ajustar todos os projetos de acordo com seus padrões de fabricação e montagem.
O projeto de fabricação final deverá se basear na arquitetura fornecida e ser apresentado e aprovado pela UNICAMP.

Projeto revisado por:

Projetos e Consultoria S/C ltda
(0xx19) 3527 3080
clc@linkway.com.br
AV. 64A nº134 - JARDIM AMÉRICA CEP.13.506.057 - RIO CLARO - SP
Autor do Projeto
Francisco de Assis e Silva - eng. civil - CREA: 0300196618

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO
CPO
R. Bernardo Sayão, 100 - Cd. Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo - Campinas - SP - CEP 13083-866 - Cx. Postal 6166
FONE/FAX: (19) 3521 4105

UNIDADE: COTUCA - NOVA SEDE
ENDEREÇO: RUA CULTO À CIÊNCIA, 177 - BARRIO BOTA FOGO - CAMPINAS - SP
ARQUIVO DWG: CO_PR_ 207_cotuca_corte_transv_R05.dwg
OBRA: PADRÃO SANTA EMÍLIA FORNECIDO PELA FDE
PROJETO EXECUTIVO - PRÉ MOLDADO
REF.: EST.
FOLHA: 07/18 R 0
TÍTULO: CORTE TRANSVERSAL
PROJETO: ENG. SENEI BARNABÉ — CPO — CREA SP: 0600765298
DESENHO REV. UNICAMP: DATA: FEV/2013
ESCALA: INDICADA

ESTE PROJETO FOI CEDIDO À UNICAMP PELA FDE, SENDO PORTANTO, VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MESMA.

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVACAO	DATA
8										
7										
6									APROVACAO	DATA
5									AUTOR DO PROJETO	
4										
3										
2										
1	Substituição dos brises por vigas retangulares	14/07/10								
		AUTOR DO PROJETO		FDE					FDE	

LEGENDA

- Pilar que nasce neste nível
- Pilar que segue
- Pilar que morre neste nível

NOTAS:

1- Medidas em cm, nível em m.
2- Concreto para pré-moldados: fck= 40MPa; para concreto moldado no local: fck=25MPa
3- Consumo mínimo de cimento: 300 kg/m3 (para concreto dosado em central), 350kg/m3 (para concreto preparado em obra)
4- Fator água/ cimento máximo: 0,45.

Esc. Plotag. 1:100	
A0	841x1189
CORES/ESPESSURAS	
VERMELHO	0,18
AMARELO	0,25
VERDE	0,35
CIAN	0,50
AZUL	0,70
MAGENTA	0,13
BRANCA	0,10