LEGENDA

- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 18W/220V A PROVA DE TEMPO
- LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE E DADOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM 20 x 20cm EMBUTIDA A 0,40m DO PISO ACABADO
- TOMADA TIPO 2P+T NO PISO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T NO TETO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 3P+T MEDIA A 0,40m DO PISO ACABADO – 220V
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO A 1,10m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR BIPOLAR COM MINUTERIA A 1,10m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR PULSADOR A 1,10m DO PISO ACABADO

- TOMADA PARA DADOS E VOZ BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO
- TOMADA PARA DADOS E VOZ MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO
- TOMADA PARA DADOS E VOZ NO TETO
- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
- ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA ELETRICA
- PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELETRICA
- CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 120x30mm
- CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 125x30mm PARA DERIVAÇÃO E DESCIDA
- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE PARA ELETRICA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELÉTRICA
- ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA DADOS E VOZ
- PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA DADOS E VOZ
- ELETRODUTO PARA DADOS DIAMETRO MINIMO DE 32mm (1")
- ELETRODUTO PARA ALARME DE INCENDIO EM AÇO GALVANIZADO
- BOTOEIRA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO A 1,10m DO PISO ACABADO
- ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO A 1,10m DO PISO ACABADO
- CENTRAL DE ALARME A 1,30m DO PISO ACABADO
- SIRENE PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO A 2,20m DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,60x0,60x1,20m PARA ELÉTRICA
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R2 PARA DADOS E VOZ
- TUBULAÇÃO DESCENDO
- TUBULAÇÃO SUBINDO



NOTA:

– EXISTENTE 1 FASE DE 240mm² E 1 TERRA DE 120mm²

– 2 FASES DE 240mm² A INSTALAR



MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1:20.000

OBSERVAÇÕES GERAIS

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

Nº	REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
00			

ATENÇÃO: Este projeto é propriedade intelectual protegida por direitos autorais de acordo com a Lei 9.610/98. Não é permitida a sua reprodução, distribuição ou comercialização, total ou parcial, sem autorização prévia e expressa da Unicamp.

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
CÓDIGO DA OBRA CPO: CEBumpl

UNIDADE: CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
ENDEREÇO: RUA ALEXANDER FLEMING, 105 – CIDADE UNIVERSITÁRIA – BAIRRO BARÃO GERALDO – CAMPINAS / SP
ARQUIVO DWG: 03_CEB_ELET_TER

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
REF.: ELE-COMP

TÍTULO: PROJETO COMPLEMENTAR ELETRICA - ALIMENTAÇÃO DO QFAC - 1º PAV
FOLHA: 01/02 - R00

AUTOR (ES) PROJETO:
DESENHO: DATA AGOSTO 2017
ESCALA: 1:50