



NOTAS	
1 - Concreto fck \geq 25MPa (C25)	
2 - Cobrimento mínimo das armaduras:	
	Vigas = 3cm
	Pilares = 3cm
	Lajes = 2,5cm
3 - Abatimento (slump) máx.: 6cm	
4 - Fator água/cimento máx.: 0,55	
5 - As formas devem estar totalmente limpas e saturadas com água antes da concretagem	
6 - Dimensões e cotas em cm	
	bitolas em mm.

