

PAV. TÉRREO

ESCALA 1:100



Sinalização de Orientação e Salvamento



1. TUBO
2. COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL
3. VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45°
4. ENGATE RÁPIDO
5. TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE
6. MANGUEIRA
7. ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x600x170
8. NIPLE DUPLO
9. ESGUICHO
10. CHAVE DE MANGUEIRA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE

SEM ESCALA



Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme

GUARDA CORPO



CORRIMÃO



ESCADAS



Sinalização de Solo



RESERVADO AO CORPO DE BOMBEIROS

EXTINTORES



INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

SEM ESCALA



ESQUEMA P/ LIGAÇÃO DA BOMBA ELÉTRICA

SEM ESCALA



DETALHE DE INSTALAÇÃO DO ALARME

SEM ESCALA

LEGENDA:

- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA COM VÁLVULA DE RETENÇÃO NO MURO DE DIVISA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA TIPO BALIZAMENTO
- HIDRANTE SIMPLES
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA)
- CARGA D'ÁGUA – CAPACIDADE EXTINTORA 2A
- CARGA DE PÓ BC – CAPACIDADE EXTINTORA 20B : C
- BOMBA DE INCÊNDIO
- RESERVA DE INCÊNDIO
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

PROP. OU RESP. PELO USO
INSTITUTO DE BIOLOGIA
UNICAMP

RESP. TÉCNICO:
FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA
CREA N. 5061637014

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PAV. TÉRREO

02/08

BS arquitetura&design

OCUPAÇÃO: LOCAL DE REUNIÃO PÚBLICO / F-1 / MUSEO E HERBÁRIO	
LOCAL: AV. CANDIDO RONDON S/N - UNICAMP/ CID. UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" CAMPINAS-SP	
PROPRIETARIO: INSTITUTO DE BIOLOGIA	
RESPONSAVEL PELO USO: INSTITUTO DE BIOLOGIA	
RESP. TÉCNICO: FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA	CREA N. 5061637014
AREA DO TERRENO:--------- AREA CONST.: 1.856,78m2	DESENHO: EXATA ESCALA:1:100