





1 PAVIMENTO
ESCALA 1:100



2 PAVIMENTO
ESCALA 1:100




BARRILETE - RESERVA DE INCÊNDIO
ESCALA 1:100




DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
SEM ESCALA

- 1 TUBO
- 2 COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL
- 3 VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45°
- 4 ENGATE RÁPIDO
- 5 TAMPÃO TIPO STORZ COM CORRENTE
- 6 MANGUEIRA
- 7 ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x600x170
- 8 NÍPLE DUPLA
- 9 ESQUICHO
- 10 CHAVE DE MANGUEIRA



Sinalização
de Solo




Sinalização de Equipamentos
de Combate a Incêndio e Alarime





Sinalização de Orientação e Salvamento



Fórmula de Blondel
 $63cm \leq (2h+b) \leq 64cm$




GUARDA CORPO



ESQUEMA P/ LIGAÇÃO DA BOMBA ELÉTRICA
SEM ESCALA



DETALHE DE
INSTALAÇÃO DO ALARME
SEM ESCALA



INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

PROP. OU RESP. PELO USO
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA - UNICAMP
LABORATÓRIO INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR

RESP. TÉCNICO:
FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA
CREA N. 5061637014

**PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
1 E 2 PAVIMENTO E BARRILETE - RESERVA DE INCÊNDIO**

03/05

BS

Ocupação: SERVIÇOS PROFISSIONAIS / LABORATÓRIO / D-4
LOCAL: AV. CANDIDO RONDON S/N QD 44 UNICAMP CAMPUS : CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ - CAMPINAS - SP
PROPRIETÁRIO: FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA - UNICAMP
RESPONSÁVEL PELO USO: LABORATÓRIO INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
RESP. TÉCNICO: FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA CREA N. 5061637014
ÁREA DO TERRENO: 2.400,00 m² ÁREA CONST.: 2.118,40 m² DESENHO: EXATA ENGENHARIA ESCALA: 1:100