

ÁREA PARA FUTURA AMPLIAÇÃO
A = 156,87 m²

INTERMEDIÁRIO

LEGENDA

- LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETA PARABOLICA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 32W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 18W 220V
- LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W 220V A PROVA DE TEMPO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE E DADOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- S – INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10m DO PISO ACABADO
- S_p – INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO A 1,10m DO PISO ACABADO
- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
- PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELÉTRICA
- ELETROCALHA METALICA PERFURADA GALVANIZADO COM VIROLA SEM TAMPA PARA ELÉTRICA (DIMENSÃO NO DESENHO)
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE PARA ELÉTRICA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELÉTRICA
- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE
- TUBULAÇÃO DESCENDO
- TUBULAÇÃO SUBINDO
- QUADRO COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIAL

LOCAL DA OBRA



UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
SEM. 1/5.000

OBSERVAÇÕES GERAIS

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: A cópia ou reprodução de um projeto sem autorização do autor constitui crime de violação de direito autoral (Lei nº 9.610/98 e Art. 184 do Código Penal).

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: INSTITUTO DE QUIMICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
CÓDIGO DA OBRA CPO: CPO - CGU-LIEM

BS arquiteturaédesign

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANIELLIM 187 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL.(019) 32362083
E-MAIL bsarq@bsrs.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE QUÍMICA
ENDEREÇO: AV. DR. ANDRÉ TOSELLO S/N QD. 50 CEP 13084-971 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: UN_EE_01_05_R0

OBRA: LAB. INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR
REF.: ELE

TÍTULO: DIST. GERAL - INTERMEDIARIO - ILUMINAÇÃO
FOLHA: 05/15 - R00

AUTOR (ES) PROJETO: ENG. JOSÉ VIEIRA DINIZ FILHO
CREA: 060.181.824-7
ART: 92221220130014603

DESENHO: DINIZ
DATA: 16/01/2013
ESCALA: 1:50