



DETALHE 2 - DERIVAÇÃO DA CANALETA DE ALUMÍNIO NA PAREDE

CORTE - AA
ESCALA: 1/50

cor	pena	cor
01	8,1	preto
02	8,2	preto
03	8,3	preto
04	8,4	preto
05	8,5	preto
06	8,6	preto
07	8,2	preto
08	8,1	preto
09	8,1	preto






RACK 1200mm


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO

RACK DE FIBRA 19" 570mm, ABERTO
480 UO, DO INÍCIO




0.6


CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE TELEFONIA




LUMINÁRIA COMPLETA, DE BORRUPOR, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2x20W




LUMINÁRIA, DE EMBUITO, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2x20W




LUMINÁRIA, DE EMBUITO, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x9W




ARRELADELA, FLUORESCENTE COMPACTA 120Wm, CL70/100Tm, RECTANGULAR




INTERCEPTOR BIPOLAR 1 TIETCA, 1x4, 150mm




INTERCEPTOR BIPOLAR PARALELO 1 TIETCA, 1x6, 110mm




CAIXA DE CHAPA DE FIBRA DE EMBUITO, 100x50mm, DO INÍCIO




CAIXA METÁLICA DE ALUMÍNIO, 8 3/4" DO INÍCIO




PORTA EQUIPAMENTOS PARA CAIXETA DE ALUMÍNIO




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




CONJUNTO DAS TOMADAS 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




CONJUNTO DAS TOMADAS 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A




TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A



TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A



TOMADA 2P+1T, 120V, PARAFUSO NBR 14138 BRANCA - PARA SERVIDOR COM 15A



OBSERVAÇÕES GERAIS:
 * Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
 * Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
 * Não tomar medidas em escala na planta;
 * Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.

R23 CFO	12/07/14	ADQUAÇÃO DO LAYOUT DO PAVIMENTO TERREO E ADQUAÇÃO DA PLANTA DE BOMBEO
R22 GRACO	26/07/13	ADQUAÇÃO DO LAYOUT DO PAVIMENTO TERREO E ATENDIMENTO DOS PONTOS DE CLIMATIZAO
R20	02/08/99	EMISSAO INICIAL
REV.	DATA	DESCRIAO DA REVISAO

<p>ATENÇÃO A entrega do relatório deve ser acompanhada de 3 cópias, assinadas pelo responsável pelo trabalho, e encaminhadas para o Núcleo de Gerenciamento de Projetos de Obras.</p>	<p>NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS</p>		
	<p>OBRA: IMECC- Laboratório</p> <p>LOCAL: UNICAMP</p>	<p>CÓDIGO DA OBRA</p> <p>IMECClab</p>	

 CBR
engenharia

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Descelega 200, cl. 22-Monte das Flores Alegre-PB
CEP: 50150-020 - Tel: (51) 3255-3100

Assinatura do Projeto	CRSA	DATA	VISTO
Eng. Luis Henrique Zuch	55587-RS		
Eng. Marcos C.C.Antunes-R2	5052600651	26/07/2013	

REFERÊNCIA

PROJETO EXECUTIVO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA BAIXA TERREO

DATA	DESENHO	ARQUIVO
26/07/13	CRISTIANE / ZUCHI	IMECC-Lab_ELE_PE_F02_DES_R02_DWG

ELB
08/0