LEGENDA

REDE ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO HOTEL, TERRA
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO, AÇO CARBONO GALVANIZADO MÉDIO
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO, PVC TIPO PESADO OU INDICADO
- TUBULAÇÃO PELO FORRO ENTRE O FORRO E A LAJE, AÇO CARBONO GALV. MÉDIO
- TUBULAÇÃO APARENTE, AÇO CARBONO GALVANIZADO MÉDIO
- TUBULAÇÃO PELO FORRO ENTRE FORRO E A LAJE, SEAL TUBE FLEXÍVEL Ø3/4" OU INDICADO
- PERFILADO METÁLICO 38x38mm, INSTALAÇÃO PENDENTE - h=2,95 OU INDICADO
- (ELÉTRICA COMUM / ELÉTRICA ESTABILIZADA / CABEAMENTO ESTRUTURADO) CONJUNTO DE TRÊS ELETROCALHAS METÁLICAS COM TAMPA, SENDO 150x50mm PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, 100x50mm PARA ELÉTRICA COMUM, 100x50mm PARA ELÉTRICA ESTABILIZADA OU INDICADO - h=2,9m OU INDICADO
- CANALETA EM ALUMÍNIO 73x25mm INSTALADA NA PAREDE TRIPLO DUTO 1/3 ELÉTRICA COMUM - 1/3 ELÉTRICA ESTABILIZADA - 1/3 LÓGICA h=0,4m OU INDICADO
- D — PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, h=0,4m OU INDICADO
- TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - h=1,1m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - h=1,1m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - h=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - h=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA 2P+T - 220V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - E.COMUM - 10A h=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- ESPERA PARA CHUVEIRO, h=2,5m
- TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 VERMELHA - PARA E. ESTABILIZADA - 20A - h=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 VERMELHA - PARA E. ESTABILIZADA - 20A - h=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 VERMELHA - PARA E. ESTABILIZADA - 20A - h=1,1m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 5e-h=1,1m DO PISO ACAB. OU INDIC.
- CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 5e h=1,10m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 5e-h=0,4m DO PISO ACAB. OU INDIC.
- CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 5e h=0,40m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2x32W C/ REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS DE ALUMÍNIO S/ ALOJAMENTO P/ REATOR
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2x32W C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO S/ ALOJAMENTO P/ REATOR
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2x32W C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR
- LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR
- LUMINÁRIA, TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 1x23W h=2,85m OU INDICADO
- INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA, h=1,10m
- INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO 1 TECLA, h=1,10m
- CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, 4x2" OU INDICADA, h=1,1m OU INDICADA
- CONDULETE DE ALUMÍNIO, 3/4" OU INDICADO, h= ALTURA DO EQUIPAMENTO OU INDICADO
- CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA DE SOBREPOR - 4"x4", h=2,95m OU INDICADO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- IE — BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO TOMADA 2P+T-PADRÃO NBR 14136-10A - 220V-EM CONDULETE Ø3/4" OU INDICADO h=2,4m
- IE → — BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO TOMADA 2P+T-PADRÃO NBR 14136-10A - 220V-EM CONDULETE Ø3/4" OU INDICADO h=2,4m
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO h=1,2m - VIDE PROJETO PPCI
- AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO h=2,2m - VIDE PROJETO PPCI
- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO h=1,5m - VIDE PROJETO PPCI
- RACK — RACK DE PISO L=19" 570mm, FECHADO, COM 20U ÚTIL OU INDICADA
- D.G. — DISTRIBUIDOR DE TELEFONIA - 600x600x160mm OU INDICADA
- CANALETA/ELETRODUTO QUE SOBE
- CANALETA/ELETRODUTO QUE DESCE

OBS:. Eletrodutos não cotados são de 3/4";
Cabeamento elétrico a seção está indicada no Quadro de Cargas;
Cabeamento elétrico para circuitos terminais - isolação 450/750V;
Cabeamento elétrico para circuitos alimentadores - isolação 0,6/1kV EPR 90°

NOTA:
AS SALAS E CIRCULAÇÃO APRESENTAM FORRO MODULAR DE GESSO - H=2,7m
VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA ARQ-11

QDEC-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMUM 1°PAVIMENTO

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	Carga VA	Carga W	F.P.	In A	Condutor mm2	Terra mm2	U V	Disj. A	DR A/mA	DPS kA	DISTR. FASE
1	ILUMINAÇÃO	958	910	0,95	4,35	2,5	2,5	220	2x20			RS
2	ILUMINAÇÃO	884	840	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			TR
3	ILUMINAÇÃO	884	840	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			ST
4	ILUMINAÇÃO	884	840	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			RS
5	ILUMINAÇÃO	958	910	0,95	4,35	2,5	2,5	220	2x20			TR
6	ILUMINAÇÃO	884	840	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			ST
7	ILUMINAÇÃO	590	560	0,95	2,68	2,5	2,5	220	2x20			RS
8	ILUMINAÇÃO	884	840	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			TR
9	ILUMINAÇÃO	884	840	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			ST
10	ILUMINAÇÃO	590	560	0,95	2,68	2,5	2,5	220	2x20			RS
11	ILUMINAÇÃO	928	882	0,95	4,22	2,5	2,5	220	2x20			TR
12	ILUMINAÇÃO	1193	1133	0,95	5,42	2,5	2,5	220	2x20			ST
13	ILUMINAÇÃO	862	819	0,95	3,92	2,5	2,5	220	2x20			RS
IE	IL. DE EMERGÊNCIA	114	108	0,95	0,52	2,5	2,5	127	2x20			TR
C1	TOMADAS	1059	900	0,85	8,34	4,0	4,0	127	1x25			R
C2	TOMADAS	1059	900	0,85	8,34	4,0	4,0	127	1x25			S
C3	TOMADAS	1059	900	0,85	8,34	4,0	4,0	127	1x25			T
C4	TOMADAS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			R
C5	TOMADAS	882	750	0,85	6,94	4,0	4,0	127	1x25			S
C6	TOMADAS	1059	900	0,85	8,34	4,0	4,0	127	1x25			T
C7	TOMADAS	1059	900	0,85	8,34	4,0	4,0	127	1x25			R
C8	TOMADAS	1059	900	0,85	8,34	4,0	4,0	127	1x25			S
C9	TOMADAS	706	600	0,85	5,56	4,0	4,0	127	1x25			T
C10	TOMADAS	706	600	0,85	5,56	4,0	4,0	220	1x25			R
C11	TOMADAS BANHEIROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25	2x25/30mA		T
C12	TOMADAS BANHEIROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25	2x25/30mA		T
C13	ESPERA - CHUVEIRO	5500	5500	1	25	6	6	220	2x32	2x40/30mA		ST
C14	ESPERA - CHUVEIRO	5500	5500	1	25	6	6	220	2x32	2x40/30mA		RS
C15	TOMADAS COPA	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25	2x25/30mA		R
C16	TOMADAS CIRCULAÇÃO	1059	900	0,85	8,34	4,0	4,0	127	1x25	2x25/30mA		S
C17	TOMADAS CFTV	235	200	0,85	1,85	4,0	4,0	127	1x25			S
AC-1	EVAPORADORAS A.C.	706	600	0,85	3,2	4,0	4,0	220	2x25			ST
AC-2	EVAPORADORAS A.C.	706	600	0,85	3,2	4,0	4,0	220	2x25			RS
AC-3	EVAPORADORAS A.C.	588	500	0,85	2,67	4,0	4,0	220	2x25			TR
AC-4	EVAPORADORAS A.C.	706	600	0,85	3,2	4,0	4,0	220	2x25			ST
AC-5	EVAPORADORAS A.C.	471	400	0,85	2,14	4,0	4,0	220	2x25			RS
AC-6	EXAUSTOR A.C.	433	368	0,85	1,14	4,0	4,0	220	3x20			RST
QDEC-1	TOTAL	41697	38240									
QDEC-1	DEMANDA	38488			101	70,0	35,0	220	3x125		20kA	RST
CARGA POR FASE: R - 13252VA S - 15097VA T - 13348VA												
CAPACIDADE DO QUADRO: 80 MÓDULOS DIN+ DISJ.GERAL 3Ø					ALIMENTADORES: (3F+N)x70mm2 + Tx35mm2							

QDEE-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA 1°PAV.

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	Carga VA	Carga W	F.P.	In A	Condutor mm2	Terra mm2	U V	Disj. A	DR A/mA	DPS kA	DISTR. FASE
E1	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			R
E2	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			S
E3	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			T
E4	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			R
E5	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			S
E6	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			T
E7	TOMADAS MICROS	1059	900	0,85	8,34	4,0	4,0	127	1x25			R
E8	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			S
E9	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			T
E10	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,95	11,12	4,0	4,0	127	1x25			R
E11	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,95	11,12	4,0	4,0	127	1x25			S
E12	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			T
E13	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			R
E14	TOMADAS MICROS	1412	1200	0,85	11,12	4,0	4,0	127	1x25			S
E15	TOMADAS DATASHOW	706	600	0,85	5,56	4,0	4,0	127	1x25			T
E16	IMPRESSORA	706	600	0,85	5,56	4,0	4,0	127	1x25			R
E17	TOMADAS RACK	588	500	0,85	4,63	4,0	4,0	127	1x25			S
QDEE-1	TOTAL	21415	18200									
QDEE-1	DEMANDA	20991			55,1	35,0	25,0	220	3x80		20kA	RST
CARGA POR FASE: R - 7413VA S - 7648VA T - 6354VA												
CAPACIDADE DO QUADRO: 24 MÓDULOS DIN+ DISJ.GERAL 3Ø					ALIMENTADORES: (3F+N)x35mm2 + Tx25mm2							



PLANTA BAIXA 1°PAV.
ESC: 1/50



UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC.: 1/20.000

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R01	06/07/2015	COMPATIBILIZAÇÃO
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade deste Núcleo, cabendo à este, apenas sua análise e gerenciamento.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IC4

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS
CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

Autor(es) do Projeto: Eng. Luis Henrique Zuch — CREA: RS 55587 — DATA — VISTO

REFERÊNCIA: PROJETO EXECUTIVO
REDE ELÉTRICA COMUM, ESTABILIZADA E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA BAIXA 1°PAV.

DATA: 19/04/2010 — DESENHO: FRANCISCO/ZUCH — ARQUIVO: IC04_ELE_PE_F02_DES_R01.DWG — ESCALA: 1:50

ELE 02/06