

























ESTRUTURAS	CONTEÚDOS	TIPO DE UNIDADE DE ENSINO
SISTEMAS DE INCENDIANTES	 PÓ QUÍMICO SECO ABC	TIPO DE UNIDADE DE ENSINO: PRÁTICA
	 ÁGUA PRESSURIZADA 2A	
	 PÓ QUÍMICO SECO 20 BC	
	 ESPUMA MECÂNICA	
	 BOMBA DE INCÊNDIO	
	 MANGOTINHO	
	 HIDRANTE SIMPLES	
	 HIDRANTE DUPLO	
	 ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTÃO/LIGA/DESLIGA)	
	 REGISTRO DE RECALQUE	
 RESERVA DE INCÊNDIO		
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	 PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	TIPO DE UNIDADE DE ENSINO: PRÁTICA
	 PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BAIXALUMEN	
	 BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
SISTEMAS DE ALARME	 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	TIPO DE UNIDADE DE ENSINO: PRÁTICA
	 AVISADOR SONORO E VISUAL (C/SIRENE)	
	 ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E ALARME	
	 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	
SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME	 BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	TIPO DE UNIDADE DE ENSINO: PRÁTICA
	 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VOLT (QDV)	
	 CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA	
SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	 CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL	TIPO DE UNIDADE DE ENSINO: PRÁTICA

	PÓ QUÍMICO SECO ABC PÓ QUÍMICO SECO 20 BC ÁGUA PRESSURIZADA 2A
	OREDECERA A IT Nº 18/2011 - D.E. 56.810/11 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2011
	TUBULAÇÃO 63/75mm FERRO FUNDIDO HIDRANTES - MANG. 50mm - COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2011
	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011
	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2011
	TIPO 03 CONFORME IT. Nº22/2011 VIDE PLANILHA DE CÁLCULO
	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2011

D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D - I	LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL	Escritórios Administrativos
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		ESCRITÓRIOS	D - I	300 MJ/M2
BAIXO			300	
	acabamento revestimento		CLASSE I	
	acabamento revestimento		CLASSE I	
	acabamento revestimento		CLASSE I	

ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS  
ALTERAÇÕES DE LAYOUT  
INTERNO

ESCALA: 1:100