LEGENDA

	QUADRO DE DISJUNTORES-EXISTENTE
	QUADRO COMANDO BOMBA - NOVO
	ACIONADOR PARA ALARME DE INCÊNDIO-EXISTENTE
	SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO-EXISTENTE
	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO-EXISTENTE
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO A SER SUBSTITUIDA.
	CANALETA PLASTICA-EXISTENTE
	PERFILADO DE 38x38mm PARA COMUNICAÇÃO E ENERGIA INSTALADA APARENTE - EXISTENTE
4 #6	CABOS ELÉTRICOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA. (N= NÚMERO DO CIRCUITO)
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO-EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO POR BLOCOS NOVOS
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO-EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO POR BLOCOS NOVOS
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO-EXISTENTE A SER RETIRADO CONFORME INDICADO EM PROJETO
55w	BLOCO AUTÔNOMO C/ FAROLETE 2X55WDE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -EXISTENTE NÃO SERÁ SUBSTITUIDO
	CONDULETE INSTALAÇÃO APARENTE, PARA ELETRICIDADE-EXISTENTE
ELG	ELETRODUTO DE PVC EM INSTALAÇÃO APARENTE-EXISTENTE
EL	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA ELETRICIDADE-EXISTENTE
–	CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO ARMADA E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):800x800x1200mm EXISTENTE.

NOTAS

01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
05
06 NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
07 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES O SEU DIAMENTRO NOMINAL
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO INDELÉVEL, ADESIVAS, NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
08 NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO EXCLUSIVA

Q35-EL-64
Pos10-64
Pos07-62
1 PVC Ø 25 mm
Q35-EL-62
Pos08-62
Pop. máx = 20 pessoas
MEZANINO 1
DESCE
Corrimão
Projeção do mezanino
SALÃO DE APRESENTAÇÕES
grama
SANITÁRIO
DEPÓSITO
VESTIÁRIO
SANITÁRIO
CINEMA
CAFÉ
ENTRADA
SANIT. FEM.
SANIT. MASC.
SANIT. DEFIC.
ADMINISTRATIVO
BICICLETÁRIO
Divisória
Retirar luminária de Balizamento
Q5 RESTAURANTE N01
ESTACIONAMENTO
Q35-EL-36
26-36
Pos06-57
1 PVC Ø 25 mm
1 PVC Ø 25 mm
Q35-EL-57
1 PVC Ø 25 mm
SUPORT. COMANDO BOMBA INCÊNDIO N. NOVO
12,00 m³
ALICAPÃO
RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
Reservatório (capacidade de 12m³)
ACIONAMENTO BOMBA INCÊNDIO
SIRENE
LEGENDA
1 EXTINTOR
2 ESGUICHO TIPO "PINGO DE PRESSÃO 1" ABERTURA MÉDIA
3 ABRIGO 1,1 LITRO, BRANCO
4 FITA DE SINALIZAÇÃO
5 TAMPA
6 ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
7 ACIONADOR MANUAL TIPO ALARME
8 ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO
9 ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO POSSUEM INDICAÇÃO "ACIONADOR DE BOMBA"

PLANTA BAIXA
Escala 1:75

LOCAL DA OBRA
NORTE G.

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO: É proibida a reprodução deste desenho, bem como a comercialização, divulgação, distribuição, sem prévia autorização por escrito dos autores do projeto.

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

UNIDADE: PREAC
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
CÓDIGO DA OBRA CPO: CASA DO LAGO

graco PROJETOS
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: PREAC
ENDEREÇO: RUA ÉRICO VERÍSSIMO, 1011 UNICAMP/ CAMPUS-CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: PPCI-CL_EXE_ELE
OBRA: BOMBEIRO CASA DO LAGO - PROJETO EXECUTIVO
REF.: ELE
TÍTULO: Planta de PPCI-Instalações Elétricas
FOLHA: 01/02-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREA nº 060606621 - ART nº 92021289160177781
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREA nº 060606621
DESENHO: Marcos
DATA: Março/2016
ESCALA: INDIC.