

LEGENDA:

- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA COM VÁLVULA DE RETENÇÃO NO MURO DE DIVISA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA TIPO BALIZAMENTO
- HIDRANTE SIMPLES
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA)
- CARGA D'ÁGUA – CAPACIDADE EXTINTORA 2A
- CARGA DE PÓ BC – CAPACIDADE EXTINTORA 20B : C
- BOMBA DE INCÊNDIO
- RESERVA DE INCÊNDIO
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

RESERVADO AO CORPO DE BOMBEIROS

PAV. TÉRREO

ESCALA 1:100

OBS.:

– DETALHES VER FOLHA 03/05

PROP. OU RESP. PELO USO
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA - UNICAMP
LABORATÓRIO INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR

RESP. TÉCNICO:
FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA
CREA N. 5061637014

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PAV. TÉRREO

02/05

BS engenharia
ENTREGA DE DEMAIS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
ASSESSORIA TÉCNICA
CONSTRUÇÃO CIVIL

OCUPAÇÃO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS / LABORATÓRIO / D-4	
LOCAL: AV. CANDIDO RONDON S/N QD 44 UNICAMP CAMPUS : CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ - CAMPINAS -SP	
PROPRETARIO: FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA - UNICAMP	
RESPONSAVEL PELO USO: LABORATÓRIO INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR	
RESP. TÉCNICO: FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA CREA N. 5061637014	
AREA DO TERRENO: 2.400,00 m2 AREA CONST.: 2.118,40 m2 DESENHO: EXATA ENGENHARIA	ESCALA:1:100