



Sinalização de Orientação e Salvamento



DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
SEM ESCALA

Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme



GUARDA CORPO



CORRIMÃO

ESCADAS



Sinalização de Solo

RESERVADO AO CORPO DE BOMBEIROS

PROP. OU RESP. PELO USO
INSTITUTO DE BIOLOGIA
UNICAMP

RESP. TÉCNICO:
FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA
CREA N. 5061637014

EXTINTORES



INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
SEM ESCALA



ESQUEMA P/ LIGAÇÃO DA BOMBA ELÉTRICA
SEM ESCALA



DETALHE DE INSTALAÇÃO DO ALARME
SEM ESCALA

LEGENDA:

- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA COM VÁLVULA DE RETENÇÃO NO MURO DE DIVISA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMA TIPO BALIZAMENTO
- HIDRANTE SIMPLES
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA)
- CARGA D'AGUA – CAPACIDADE EXTINTORA 2A
- CARGA DE PÓ BC – CAPACIDADE EXTINTORA 20B : C
- BOMBA DE INCÊNDIO
- RESERVA DE INCÊNDIO
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PAV. TÉRREO

02/08

BS ENGENHARIA

OCUPAÇÃO: LOCAL DE REUNIÃO PÚBLICO / F-1 / MUSEO E HERBÁRIO	
LOCAL: AV. CANDIDO RONDON S/N - UNICAMP/ CID. UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" CAMPINAS-SP	
PROPRIETARIO: INSTITUTO DE BIOLOGIA	
RESPONSAVEL PELO USO: INSTITUTO DE BIOLOGIA	
RESP. TÉCNICO: FRANCISCO JOSÉ B. O. PRATA	CREA N. 5061637014
AREA DO TERRENO:----------	AREA CONST.: 1.856,78m2 DESENHO: EXATA ESCALA:1:100