

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
UNICAMP**

**FEF
Cobertura e Mezanino
das Quadras 10 a 13**

**MEMORIAL DESCRITIVO
E CADERNO DE ENCARGOS
DO PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS**

SUMÁRIO	
OBJETIVO	5
GENERALIDADES	6
1. REFERÊNCIA GERAIS	7
2. REFERÊNCIA ESPECÍFICAS	7
3. DESENHOS	7
3.1. DESENHOS DE REFERÊNCIA	7
3.2. DESENHOS COMPLEMENTARES	7
4. CARGA TÉRMICA	7
EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO	8
1. DA CONTRATADA	8
1.1. EQUIPAMENTOS	8
1.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8
1.3. SUPORTES E AMORTECEDORES	8
1.4. OUTROS FORNECIMENTOS	8
DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	9
1. GENERALIDADES	9
2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SPLIT:	9
3. PARÂMETROS BÁSICOS	9
3.1. CONDIÇÕES EXTERNAS	9
3.2. FONTES INTERNAS DE CALOR	9
3.3. CONDIÇÕES ARQUITETÔNICAS	9
3.4. CARGA TÉRMICA	9
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	10
1. GERAL	10
2. UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO SPLIT	10
2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS	10
2.2. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS	10
2.3. GABINETE	10
2.4. EVAPORADOR / CONDENSADOR	10
2.5. VENTILADORES	10
2.6. MOTOR ELÉTRICO	10
2.7. TRANSMISSÃO	11
2.8. FILTRO DE AR	11
2.9. COMPRESSORES	11
2.10. CIRCUITO FRIGORÍFICO	11
2.11. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	11
2.12. CONTROLE REMOTO	11
3. VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR DOS AMBIENTES:	11
3.1. VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR DOS AMBIENTES:	11
TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA	13
REDE ELÉTRICA	14
1. GERAL	14
2. FIAÇÃO ELÉTRICA	14
3. ELETRODUTOS E CONEXÕES	14
4. CAIXAS DE PASSAGEM	14
5. ELETROCALHAS E COMPLEMENTOS	14
6. LIGAÇÕES FINAIS	14
7. FIXAÇÕES	14
DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS	15
TESTES, AJUSTES, BALANCEAMENTO E COMISSIONAMENTO	16
EMBALAGENS E TRANSPORTE	17
MONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO	18
1. SUPERVISÃO DE MONTAGEM	18

2. SERVIÇOS DE MONTAGEM	18
3. PLACAS E IDENTIFICAÇÃO	18
4. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DO SISTEMA	19

OBJETIVO

A presente especificação tem como finalidade definir os parâmetros técnicos ideais a serem mantidos no sistema de condicionamento de ar de duas salas no mezanino da Quadra da Faculdade de Educação Física, da UNICAMP, localizada no Campus de Campinas - SP, projetado para atender às condições de tratamento e movimentação de ar.

GENERALIDADES

Este projeto estabelece os critérios e especificações para a execução da obra de execução do sistema de climatização, visando trazer ao sistema de ar condicionado do prédio segurança de operação e redução dos custos com consumo de energia.

Este projeto contém todas as informações, dimensionamentos, procedimentos e seleções necessárias à instalação do sistema e deverá ser complementado pela Contratada por desenhos de instalação que deverão contemplar as peculiaridades de cada equipamento proposto pela Contratada, de acordo com este Memorial.

Os itens seguintes indicam as premissas que foram utilizadas no desenvolvimento do projeto e que serão seguidas no fornecimento e instalação dos sistemas.

NORMAS TÉCNICAS

1. REFERÊNCIA GERAIS

Para o projeto, fabricação, montagem e ensaios dos equipamentos e seus acessórios principais, bem como em toda a terminologia adotada, serão seguidas as prescrições das publicações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e ANVISA.

Estas normas serão complementadas por normas emitidas por uma ou mais das seguintes entidades:

ANSI - "American National Standards Institute";
ARI - "Air Conditioning and Refrigerating Institute";
ASHRAE - "American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers";
ASME - "American Society of Mechanical Engineers";
ASTM - "American Society for Testing and Materials";
DIN - "Deutsch IndustrieNormen";
NEC - "National Electrical Code";
NFPA - "National Fire Protection Association";
NEBB - "National Environmental Balancing Bureau";
NEMA - "National Electrical Manufacturers Association";
SMACNA - "Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association".

Os materiais serão novos, de classe, qualidade e grau adequados. Estarão de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas acima.

A instalação completa estará em perfeita conformidade com os códigos e padrões da **ASHRAE**.

2. REFERÊNCIA ESPECÍFICAS

Estas especificações, que são parte do projeto de execução do Sistema de Ar Condicionado de duas salas no mezanino da Quadra da Faculdade de Educação Física, da UNICAMP, localizado no Campus de Campinas – SP, complementam os itens de generalidades e de procedimentos contidos no memorial descritivo.

3. DESENHOS

3.1. DESENHOS DE REFERÊNCIA

Serviram como referência para o presente projeto os desenhos de arquitetura com os respectivos cortes.

3.2. DESENHOS COMPLEMENTARES

A presente especificação é complementada pelo desenho com folha numerada, como se segue:

Folha MEC01 – Plantas Mezanino e Laje Técnica, Legendas e Notas

Folha MEC02 – Cortes e Detalhes

4. CARGA TÉRMICA

A carga térmica total calculada para as salas beneficiadas é de 256.800 BTU/h (21,4 TR's).

EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO

A contratada será responsável pela instalação como um todo, bem como pelo bom funcionamento do Sistema de Ar Condicionado implantado pela mesma.

1. DA CONTRATADA

A extensão do fornecimento é detalhada nos itens seguintes.

1.1. EQUIPAMENTOS

A seguir estão listados os equipamentos principais a serem fornecidos, suas respectivas etapas de instalação e que serão complementados pelos demais equipamentos e materiais descritos neste documento e desenhos deste projeto. Os equipamentos devem obedecer aos requisitos técnicos estabelecidos nos Itens deste documento.

- 06 (seis) Split modelo cassete de 48.000 BTU/h;
- Rede frigorífica e elétrica.
- 02 (dois) Exaustor axial de diâmetro 100 mm, de vazão de ar de 110 m³/h, pe. 6 mmCA modelo teto/parede de embutir
- 02 (dois) Gabinete de Ventilação, vazão de ar de 2000 m³/h, pe: 18 mmCA
- Mão de obra.

A Contratada fornecerá, instalará e testará todas as tubulações, isolamentos e demais acessórios de todas redes frigoríficas, incluindo as ligações entre as unidades evaporadora e condensadora dos equipamentos tipo Split, conforme item e desenhos de referência.

1.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O fornecimento, instalação e teste da rede elétrica completa da instalação de ar condicionado e respectivos acessórios fazem parte desta especificação.

1.3. SUPORTES E AMORTECEDORES

A Contratada fornecerá e instalará todas as braçadeiras, tirantes, conexões, suportes flexíveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a montagem e fixação dos equipamentos, incluindo-se as unidades condicionadoras mini-splits, tubulações, fixação e demais elementos que constituem o conjunto da instalação, conforme desenhos. Todo material de fixação e suporte deverá ser galvanizado.

1.4. OUTROS FORNECIMENTOS

Os limites de fornecimento englobam também:

- Fornecimento dos documentos e informações técnicas.
- Todas as inspeções, ensaios e balanceamentos.
- A embalagem e o transporte dos equipamentos, componentes e materiais até a obra.
- Serviços de montagem e identificação do sistema.

A extensão do fornecimento acima relacionado é geral e a Contratada deve complementá-la, se necessário, a fim de garantir o perfeito funcionamento e desempenho do Sistema como um todo e dos equipamentos que se propõe a fornecer, montar, instalar, testar e colocar em operação. Uma eventual complementação do fornecimento, dentro do espírito acima enunciado, não dará à Contratada direito de pleitear aumento do preço constante da proposta.

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

1. GENERALIDADES

Trata-se de condicionamento de ar para verão, proporcionando condições de conforto térmico nos recintos beneficiados, pela filtragem, resfriamento, desumidificação e movimentação do ar. Levando-se em conta a preocupação em obter-se um ótimo índice de custo da instalação, foi analisada a performance de cada equipamento dentro das normas estabelecidas para o caso. Foi adotado o sistema de expansão direta, com condensação a ar remota, para o resfriamento. O sistema será composto de condicionadores de ar do tipo split modelo cassette com condensadoras de descarga vertical. A capacidade total requerida é de 256.800 BTU/h ou 21,4 Toneladas de Refrigeração (TR).

2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SPLIT:

No sistema em questão, o ar depois de filtrado, resfriado e desumidificado é insuflado no ambiente por grelhas na unidade evaporadora instalada dentro deste ambiente. O retorno do ar se faz através de uma grelha de retorno instalada na parte inferior da máquina.

Durante o funcionamento do sistema, as condições dos ambientes beneficiados serão mantidas através de sensores elétricos de temperatura nos equipamentos.

3. PARÂMETROS BÁSICOS

3.1. CONDIÇÕES EXTERNAS

Temperatura de bulbo seco:	34,0° C	Altitude: 685 m
Temperatura de bulbo úmido:	24,0° C	Região: Sudeste (Campinas)

CONDIÇÕES INTERNAS

Temperatura de bulbo seco:	24,0 °C
Umidade relativa:	50% (sem controle)

3.2. FONTES INTERNAS DE CALOR

Iluminação:	20 W/m ² (e/ou segundo projeto elétrico)
Equipamentos:	de acordo com o lay-out fornecido
Numero de pessoas:	de acordo com a área e ambiente
Taxa de ar externo:	20 m ³ /h por pessoa (e/ou conforme ambiente).

3.3. CONDIÇÕES ARQUITETÔNICAS

A fim de se obter uma redução apreciável na carga térmica demandada a redução dos custos de operação, algumas medidas deverão ser tomadas, como:

- Todas as janelas e portas que se comunicam com o exterior ou com ambientes não condicionados deverão permanecer fechadas.

3.4. CARGA TÉRMICA

Com base nos elementos acima especificados resultou a seguinte carga térmica:

Carga Total Requerida.....	256.800 BTU/h (21,4 TR's).
Carga Total Adotada.....	288.000 BTU/h (24,0 TR's).

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1. GERAL

A fabricação dos equipamentos estará rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com a presente Especificação. As técnicas de fabricação e a mão-de-obra a ser empregada, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua última edição.

Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão novos e de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticas usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

A Contratada comunicará à Contratante em caso de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

2. UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO SPLIT

2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1-TIPO: Split com condensador remoto a ar.

2-FLUIDO REFRIGERANTE: **R-410A**

3-FLUIDO REFRIGERADO: Ar

4-REFERÊNCIA COMERCIAL: Carrier, Elgin, Hitachi, LG ou equivalente técnico

2.2. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

TIPO.....	Split modelo cassette
CAPACIDADE.....	48.000 BTU/h
SISTEMA.....	SÓ FRIO
CONDENSADORA.....	Descarga Vertical
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.....	220V/3F/60Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA.....	4.600 W
QUANTIDADE.....	06 EQUIPAMENTOS
NOMENCLATURA.....	EV01/CD1 a EV06/CD6

2.3. GABINETE

Constituído em plástico de engenharia de alta resistência (split ambiente), parafusados a estrutura formando um conjunto de excelente robustez.

2.4. EVAPORADOR / CONDENSADOR

Serpentina em tubos de cobre de diâmetro 3/8" com doze aletas por polegada, em alumínio, expandidas mecanicamente e testadas a pressão de 21,0 kgf/cm.

2.5. VENTILADORES

Os ventiladores do evaporador serão em chapa de aço galvanizada, rotor tipo sirocco, balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete pôr suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações. Os ventiladores do condensador serão em chapa de aço galvanizada, rotor tipo axial, balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações.

2.6. MOTOR ELÉTRICO

Assíncrono, de indução, monofásico, com rotor tipo gaiola, quatro polos, isolamento classe B IP - 54.

2.7. TRANSMISSÃO

Através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze.

2.8. FILTRO DE AR

Filtro de nylon eletrostático lavável, e permanente, G1.

2.9. COMPRESSORES

Do tipo hermético, de acionamento direto, 3450 RPM. Carcaça estampada em aço especial, laminado a quente, bloco e mancal em aço especial, pistão em alumínio. Motores selecionados para atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuação de mais ou menos 10 % da tensão nominal, refrigerados pelo próprio fluxo de fluido refrigerante de sucção e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nível de ruído mesmo quando submetido a situações severas.

2.10. CIRCUITO FRIGORÍFICO

O circuito frigorífico dos equipamentos será composto de compressor hermético, evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e saída do fluido frigorífico, visor de líquido com indicador de umidade, distribuidor e capilares. As linhas de líquido, descarga e sucção foram dimensionadas para manter a velocidade correta para o arraste de óleo de volta ao compressor.

2.11. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressão, contatores, relés de sobre-carga, fusíveis de comando, termostato interno no compressor, registro no condensador e válvulas de serviço com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor.

2.12. CONTROLE REMOTO

Deverá possuir controle remoto sem fio com as seguintes funções básicas:

- Ligar o aparelho;
- Desligar o aparelho;
- Programar horário de ligar e desligar o aparelho;
- Timer;
- Ajuste de temperatura;
- Ajuste de vazão de ar;
- Seleção do modo "ventilar" ou "refrigerar".

3. VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR DOS AMBIENTES:

3.1. VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR DOS AMBIENTES:

Nas salas beneficiadas com ar condicionado serão instalados gabinetes de ventilação com filtro de classificação G4 e tela de proteção contra insetos. O acionamento será através de chave interruptora liga/desliga instalada na parede da sala beneficiada, a 1,30 m do piso, mostrado no desenho, folha 01.

MODELO.....	Gabinete de Ventilação com filtro G4
VAZÃO DE AR.....	2000 m3/h
PRESSÃO ESTÁTICA.....	18,0 mmCA
PONTÊNCIA ELÉTRICA.....	370 W
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.....	220V/3F/60HZ
QUANTIDADE.....	02 PEÇAS

NOMENCLATURA.....VE1, VE2
ACESSÓRIOS.....revestimento interno acústico, polia motora regulável e Filtros de classificação G4.
REF. COMERCIAL(Modelo/Marca): Berliner Luft, Torin, Termodin ou equivalente técnico

Nos sanitários PNE serão instalados exaustores no teto para renovar o ar, sendo o acionamento através de sensores de presença, conforme mencionado nos desenhos.

MODELO.....Ventilador compacto axial de teto/parede
VAZÃO DE AR.....110 m3/h
PRESSÃO ESTÁTICA.....6,0 mmCA
POTÊNCIA ELÉTRICA.....30 W
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.....220V/2F/60HZ
QUANTIDADE.....02 PEÇAS
NOMENCLATURA.....EX1, EX2
ACESSÓRIOS.....Timer, grelha de acabamento externa, tela mosquiteiro de proteção
REF. COMERCIAL(Modelo/Marca): MEGA11PRO/SICTELL, CATA B10plus/CATA ou equivalente técnico

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

Deverá ser em tubos de cobre, sem costura, espessura de parede não inferior a 1/16", curvas de mesmo material de raio longo, unidas por solda-brasagem com material de enchimento a base de ligas cobre-fósforo (Foscoper). As tubulações serão fixas por braçadeiras tipo "D" aparafusadas aos perfis tipo "U" perfurados, fixados a laje com pinos ou na parede com chumbadores. Na interface braçadeira/tubo, deverá ser colocado anel de borracha esponjosa para evitar vibrações. Todas as tubulações de cobre, linhas de Líquido e Sucção, deverão ser isoladas com borracha esponjosa em toda a sua extensão. A colocação da borracha esponjosa deverá acompanhar a execução da tubulação de cobre. Não será aceito a colocação da borracha esponjosa na tubulação através de corte longitudinal na mesma.

Antes da montagem, os tubos deverão ser adequadamente limpos para eliminar eventuais sujeiras provocadas no transporte, armazenamento ou operações de montagem.

Toda a tubulação deverá ser testada quanto a vazamentos, utilizando-se para isto cilindro de nitrogênio com regulador de pressão.

Uma vez montadas, as redes de cobre devem ser evacuadas e desidratadas.

REDE ELÉTRICA

1. GERAL

Faz parte do escopo desta especificação técnica todas as interligações elétricas de força e comando entre as unidades de ar condicionado (evaporadora e condensadora) e alimentação elétrica a partir do ponto de força fornecido próximo dos equipamentos.

2. FIAÇÃO ELÉTRICA

Os cabos de força e comando serão unipolares, em condutor de cobre, com encapsamento termoplástico, anti-chama classe de isolação 750V, temperatura de operação de 70 C em cabos singelos.

Os cabos de força e os de comando deverão ser encaminhados em eletrodutos ou eletrocalhas, independentes.

3. ELETRODUTOS E CONEXÕES

Deverão ser de aço galvanizado a fogo com costura removida e pontas roscadas para conexões.

Toda mudança de direção deverá ser executada por caixas de passagem. As conexões (arruelas, boxes, buchas, conectores, condutores, etc) deverão ser também em aço galvanizado e fornecidos completos com porcas, parafusos e arruelas, quando necessário.

4. CAIXAS DE PASSAGEM

Deverão ser em alumínio fundido, fixado com parafusos de rosca paralela, junta de vedação de borracha, gaxeta de vedação, entradas sem rosca.

5. ELETROCALHAS E COMPLEMENTOS

Deverão ser executadas em chapa de aço galvanizada a fogo, perfurada sem tampa, padronizadas todas as derivações, conexões, e mudanças de direção deverão ser feitas através de peças padronizadas.

6. LIGAÇÕES FINAIS

As ligações finais entre os eletrodutos rígidos e os equipamentos deverão ser executadas com eletrodutos flexíveis fixados por meio de buchas e boxes apropriados.

7. FIXAÇÕES

Toda a sustentação necessária para a rede elétrica deverá ser prevista, podendo ser utilizados fixadores, garras, tirantes, sempre construídos em aço galvanizado a fogo.

DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS

A Contratada apresentará para análise e aprovação os seguintes documentos técnicos dentro dos prazos estabelecidos:

- Métodos de procedimentos previstos para montagem em instalação dos equipamentos, componentes e redes frigorífica;
- Lista de documentos complementares ao projeto a serem desenvolvidos pela Contratada.
- Desenhos de placas e plaquetas de identificação;
- Listas completas de ferramentas e dispositivos especiais para montagem e peças de reposição;
- Manual de instrução para montagem, operação e manutenção, incluindo no mínimo os seguintes capítulos:
 - Dados e características do sistema;
 - Descrição funcional;
- Instruções para recebimento, armazenagem e manuseio dos equipamentos, componentes e materiais;
 - Desenhos e instruções para montagem e instalação;
 - Instruções para operação e manutenção;
- Certificados de ensaios de tipo e de rotina dos componentes e equipamentos;
 - Catálogos de todos os componentes e equipamentos.
 - Relatório completo dos testes;
- Jogos completos dos desenhos, assinalando os pontos onde foram efetuados os testes e balanceamento.

Estes documentos farão parte integrante dos exigidos para a emissão do termo de recebimento.

TESTES, AJUSTES, BALANCEAMENTO E COMISSIONAMENTO

Os serviços de Teste, Ajuste e Balanceamento (TAB) e de Comissionamento, fazem parte dos fornecimentos da Contratada, os procedimentos de TAB devem seguir rigorosamente as sequências indicadas no "Procedural Standards for Building Commissioning" publicado pela NEBB National Environmental Balancing Bureau e no "HVAC Systems, Testing, Adjusting and Balancing" publicado pela SMACNA.

Os documentos resultantes deverão ser apresentados à Contratante para conhecimento e aprovação, que farão parte do conjunto de documentos complementares ao projeto a serem desenvolvidos pela Contratada.

EMBALAGENS E TRANSPORTE

1. EMBALAGENS

Todas as partes integrantes deste fornecimento terão embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de montagem sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias não pavimentadas e/ou via marítima ou aérea.

Além disto, as embalagens serão adequadas para armazenagem por período de, no mínimo, 01 (um) ano, nas condições citadas anteriormente.

As embalagens serão baseadas nos seguintes princípios:

- Todos os volumes conterão as indicações de peso, bruto e líquido, natureza do conteúdo e codificação, bem como local de instalação.
- Ter indicações de posicionamento, de centros de gravidade e de pontos de levantamento;
- Todas as indicações serão feitas nas 4 (quatro) faces do volume, no sentido de facilitar a ordem de estocagem e identificação dos mesmos.
- As embalagens conterão também as indicações do tipo de armazenagem: condições especiais de armazenagem, armazenagem em lugar abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo.
- Ter todas as embalagens numeradas consecutivamente;
- Ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuízo da segurança dos operadores.
- No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que suas características necessitem de inspeções, manutenção preventiva ou outros serviços, as respectivas embalagens serão construídas de forma a serem abertas sem danificá-los.

2. TRANSPORTE

Todos os materiais a serem fornecidos pela Contratada, são considerados postos no canteiro.

A Contratada será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no Canteiro até o local de sua aplicação definitiva.

Para todas as operações de transporte, a Contratada proverá equipamento, dispositivos, pessoal e supervisão necessários às tarefas em questão e todas as operações devem ter prévia autorização do responsável.

A Contratada preverá em todas as operações de transporte, todos os seguros aplicáveis.

MONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO

1. SUPERVISÃO DE MONTAGEM

A Contratada manterá na obra, durante o período de montagem, engenheiro(s) e técnico(s) especializado(s) para acompanhamento dos serviços. Estes elementos farão também a supervisão técnica da qualidade do serviço.

A Contratada não permitirá que os serviços executados e sujeitos às inspeções por parte da Contratante, sejam ocultados pela construção civil, sem a aprovação ou a liberação desta.

2. SERVIÇOS DE MONTAGEM

Os equipamentos e componentes constituintes do Sistema serão montados pela Contratada, de acordo com as indicações e especificações dos itens correspondentes.

Deverá igualmente tomar todas as providências a fim de que os equipamentos e/ou materiais instalados ou em fase de instalação, sejam convenientemente protegidos para evitar que se danifiquem durante as fases dos serviços em que a construção civil ou outras instalações sejam simultâneas.

Os serviços de montagem abrangem, mas não se limitam aos principais itens abaixo:

- Fabricação e posicionamento de suportes metálicos necessários à sustentação dos componentes;
- Nivelamento dos componentes;
- Fixação dos componentes;
- Execução de retoques de pinturas (caso fornecidos já pintados) ou pintura conforme especificação anteriormente definida;
- Posicionamento de tubos, conexões e dispositivos de fixação ou sustentação dos mesmos;
- Interligação de linhas de fluidos aos componentes e/ou equipamentos;
- Isolamento térmico de todas as linhas de fluidos ou equipamentos conforme aplicável;
- Regulagem de todos os subsistemas que compõem o Sistema de Ar Condicionado;
- Balanceamento de todas as redes de fluidos do sistema.

Alguns serviços de montagem estarão a cargo da Contratante, tais como:

- Interligação de pontos de alimentação elétrica aos componentes e/ou equipamentos;
- Fornecimento e instalação de toda a rede elétrica de força, comando e controle, de acordo com o projeto.

3. PLACAS E IDENTIFICAÇÃO

Cada equipamento possuirá uma placa contendo todas as informações necessárias à sua perfeita identificação (fabricante, capacidade, dados do motor, etc.). A Contratante reserva-se o direito de solicitar a inclusão de informações complementares nas placas de identificação.

Pesos e dimensões serão representados em unidades do Sistema Internacional de Unidade.

4. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DO SISTEMA

Será preparada uma tabela, mostrando todas as partes identificadas.
Todas as partes serão identificadas com seu código correspondente por meio de uma plaqueta gravada, presa aos mesmos.

Data de entrega: Outubro de 2019

Luís Eduardo Martins
Eng. Mecânico
CREA nº: 0601827095