

Nomeclaturas dos Aparelhos e  
Altura dos Pontos de Utilização

Rede	Nomeclatura	Altura
Água Fria	BSCX Bacia Sanitária com Caixa de Descarga Acoplada	0,20m
	PI Pia	0,60m
	FI Filtro	1,10m
	FI-1 Filtro	1,10m
	TL Torneira de Lavagem	0,60m
	LV Lavatório	0,60m
	DH Ducha Higienica	0,60m
	TQ Tanque	1,10m
Esgoto	EQ Equipamento-1	0,40m
	BSCX Bacia Sanitária com Caixa de Descarga Acoplada	0,31m
	PI Pia	0,55m
	FI Filtro	0,40m
Registro	FI-1 Filtro	0,95m
	LV Lavatório	0,55m
	TQ Tanque	0,55m
	EQ Equipamento-1	0,40m
	EQ-E Equipamento-2	0,55m
	RG Registro de Gaveta	1,80m
	VD Válvula de Descarga	1,10m

OBSERVAÇÕES:

1. MATERIAL EMPREGADO:  
ESGOTO SANITÁRIO:  
- TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, PONTA/BOLSA, FABRICADOS CONFORME A NBR-5688 DA ABNT. PVC REFORÇADO ONDE INDICADO.  
VENTILAÇÃO:  
- TUBOS EM PVC RÍGIDO, PONTA/BOLSA FABRICADOS CONFORME A NBR-5688 (NBR-5688) DA ABNT.  
2. DECLIVIDADES MÍNIMAS:  
ESGOTO SANITÁRIO: 1 MIN=2%  
ÁGUAS PLUVIAIS: 1 MIN=1%  
VENTILAÇÃO: 1 MIN=0,5% ASCENDENTE EM DIREÇÃO À RESPECTIVA CULMINA VERTICAL.  
3. INSTALAR SIFÃO NA SAÍDA DE PIAS, TANQUES E LAVATÓRIOS.  
4. RECOMENDAR-SE QUE GREIJAS DE BALOS E CAIXAS SIFONADAS SEJAM INOXIDÁVEIS, COM FECHO GIRATÓRIO, QUADRADAS.  
5. TODA MUDANÇA DE DIREÇÃO NA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE CONEXÕES ADEQUADAS P/ CADA CASO, SENDO VETADO O AQUECIMENTO E/OU SOBRESOIMENTO FORÇADO DE TUBOS RETILÍNEOS PARA A OBTENÇÃO DE CURVAS.



- 1 - VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA
- 2 - NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
- 3 - MEDIDAS EM METROS
- 4 - MEDIDAS SUJEITAS A VARIAÇÕES - VERIFICAR "IN LOCO"
- 5 - VERIFICAR INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE P/ INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS