



Nomeclaturas dos Aparelhos e
Altura dos Pontos de Utilização

Rede	Nomeclatura	Altura
Água Fria	BSCX - Bacia Sanitária com Caixa de Descarga Acoplada	0,20m
	PI - Pia	0,60m
	FI - Filtro	1,10m
	FI-1 - Filtro	1,10m
	TL - Torneira de Lavagem	0,60m
	LV - Lavatório	0,60m
	DH - Ducha Higienica	0,60m
	TQ - Tanque	1,10m
Esgoto	EQ - Equipamento-1	0,40m
	BSCX - Bacia Sanitária com Caixa de Descarga Acoplada	0,31m
	PI - Pia	0,55m
	FI - Filtro	0,90m
	FI-1 - Filtro	0,95m
	LV - Lavatório	0,55m
Registro	RG - Registro de Gaveta	1,80m
	VD - Válvula de Descarga	1,10m

Planta Baixa

Esc. 1 : 50

OBSERVAÇÕES:
1. MATERIAL EMPREGADO:
ESGOTO SANITÁRIO:
- TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, PONTA/BOLSA, FABRICADOS CON-
FORME A NBR-5688 DA ABNT. PVC REFORÇADO ONDE INDICADO.
VENTILAÇÃO:
- TUBOS EM PVC RÍGIDO, PONTA/BOLSA FABRICADOS CONFORME A
EB-608 (NBR-5688) DA ABNT.
2. DECLIVIDADES MÍNIMAS:
ESGOTO SANITÁRIO: 1 MIN=2%
ÁGUAS PLUVIAIS: 1 MIN=1%
VENTILAÇÃO: 1 MIN=0,5% ASCENDENTE EM DIREÇÃO A RESPECTIVA
COLUNA VERTICAL.
3. INSTALAR SIFÃO NA SAÍDA DE PIAS, TANQUES E LAVATÓRIOS.
4. RECOMENDA-SE QUE GRELHAS DE RALOS E CAIXAS SIFONADAS SEJAM
INDIVIDUAIS, COM FECHO GRATÓRIO, QUADRADAS.
5. TODA MUDANÇA DE DIREÇÃO NA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA
ATRAVÉS DE CONEXÕES ADEQUADAS P/ CADA CASO, SENDO VETADO O
AQUECIMENTO E/OU DOBRAMENTO FORÇADO DE TUBOS RETILÍNEOS PARA
A OBTENÇÃO DE CURVAS.

- 1 - VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA
2 - NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
3 - MEDIDAS EM METROS
4 - * MEDIDAS SUJEITAS A VARIAÇÕES - VERIFICAR "IN LOCO"
5 - VERIFICAR INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE P/ INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

OBRA / CLIENTE :	FOLHA
DENOMINAÇÃO :	6/8
PROJETO:	ESCALA 1:50
CREA:	DATA 16/05/2024
	DESENHO Juro

OBSERVAÇÕES: