

MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1:10.000

LEGENDA

- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 18W/220V A PROVA DE TEMPO
- LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE E DADOS A 1,30m DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM 20 x 20cm EMBUTIDA A 0,40m DO PISO ACABADO
- TOMADA TIPO 2P+T NO PISO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T MÉDIA A 1,10m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T NO TETO – 127V
- TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 2P+T MÉDIA A 1,10m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO – 220V
- TOMADA TIPO 2P+T MÉDIA A 0,40m DO PISO ACABADO – 220V
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO A 1,10m DO PISO ACABADO
- TOMADA PARA DADOS E VOZ BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO
- TOMADA PARA DADOS E VOZ MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO
- TOMADA PARA DADOS E VOZ NO TETO

- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
- ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA ELETRICA
- PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELETRICA
- CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 120x30mm
- CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 120x30mm PARA DERIVAÇÃO E DESCIDA
- ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE PARA ELETRICA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELETRICA
- ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA DADOS E VOZ
- PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA DADOS E VOZ
- ELETRODUTO PARA DADOS DIAMETRO MINIMO DE 32mm (1")
- ELETRODUTO PARA ALARME DE INCENDIO EM AÇO GALVANIZADO
- BOTOEIRA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO A 1,10m DO PISO ACABADO
- ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO A 1,10m DO PISO ACABADO
- CENTRAL DE ALARME A 1,30m DO PISO ACABADO
- SIRENE PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO A 2,20m DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,80x0,80x1,20m PARA ELETRICA
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R2 PARA DADOS E VOZ
- TUBULAÇÃO DESCENDO
- TUBULAÇÃO SUBINDO
- TOMADA TRIFASICA REUTILIZADA

NOTA:

– ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DN 25mm (3/4")
– VER DETALHES NA FOLHA ELE 15/15
– PARA AS LIGAÇÕES DOS ACIONADORES E SIRENES UTILIZAR CABO BLINDADO 2#1,5mm²

OBSERVAÇÕES GERAIS

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, confirir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02	AGO/2017	SERVIÇOS REMANESCENTES
01	23/08/15	REVISÃO GERAL SOLICITADO PELA UNICAMP

ATENÇÃO: Os projetos executivos de arquitetura e complementares deverão ser compatibilizados entre si e com as demais especialidades, antes do início das obras. Qualquer divergência deverá ser comunicada à Coordenadoria de Projetos e Obras – CPO.

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
CÓDIGO DA OBRA CPO: CEBiomE

BS arquitetura&design

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANGELIM 197 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL.(019) 35282053
E-MAIL bsarq@terra.com.br

UNIDADE: CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
ENDEREÇO: RUA ALEXANDER FLEMING, 105 – ISSAE UNIVERSITÁRIA – BAIRRO BARÃO GERALDO – CAMPINAS / SP
ARQUIVO DWG: 02_ELET_CEB_TER

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
REF.: ELE

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO
ELETRICA - TOMADAS - TERREO
FOLHA: 02/15 - R02

AUTOR (ES) PROJETO: ENG. JOSÉ VIEIRA DINIZ FILHO – CREA: 060.181.834-7
DEZEMBRO DATA: OUTUBRO 2012
ESCALA: 1:50