



PAVILHÃO DOS DOCENTES - PLANTA AR-CONDICIONADO
Escala 1:75

| LEGENDA | | | |
|---------|---|--|---|
| | QUADRO DE DISJUNTORES | | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 30W, DE EMBUIR, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3186, C.D.S. 3180-230-300, COR BRANCO - ITAIA, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - H11.30 PISO ACABADO (PADRÃO ABNT) | | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 30W, DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3186, C.D.S. 3180-230-300, COR BRANCO - ITAIA, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| | INTERRUPTOR BIPOLAR - H11.30 PISO ACABADO (PADRÃO ABNT) | | LUMINÁRIA COM 1 LÂMPADA, PCE DE 15 W, COM GRADE EM ALUMÍNIO INJETADO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTES, INSTALAÇÃO NAS VIGAS, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO TAU C.D.S. 81.57.1A1.450, COR BRANCO - ITAIA, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| | TOMADA 127V (2P + N) A 30CM DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT) | | LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODO. 3750, CÓDIGO 3750.416.300, COR BRANCO - ITAIA, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| | TOMADA 127V (2P + N) A 1.10m DO PISO ACABADO (PADRÃO ABNT) | | LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, REFERÊNCIA COMERCIAL: MODO. 3750, CÓDIGO 3750.416.300, COR BRANCO - ITAIA, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. |
| | SINALIZAÇÃO DE PONTO DE COMUNICAÇÃO P-PAVIMENTO; H = NÚMERO DO PONTO | | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" |
| | PONTO DE COMUNICAÇÃO A 40CM DO PISO ACABADO COM 1 TOMADA RJ 45 | | |

| NOTAS | |
|-------|---|
| 01 | BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS |
| 02 | CONDUTOR TERRA NÃO COTADO 42.5mm |
| 03 | ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1" |
| 04 | CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS: CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm ² : FASES PRETO, AZUL, PE, VERDE CABO MENORES OU IGUAIS A # 10mm ² : FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA NEUTROS - AZUL CLARO CONDUTORES PE - VERDE |
| 05 | NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS |
| 06 | TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 100(DEZ) VEZES O SEU DIÂMETRO NOMINAL |
| 07 | AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO INDELEZIVEL, AGRAVIL, NÃO SE ADMITINDO O USO DE FOLHA |
| 08 | NENHUMA RUAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO INCLUTIVA |

NOTAS:

1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PLANILHAS DE DESENHO, MINORAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS OUTRAS ÁREAS.

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO |
|---------|------|----------------------|
| 01 | | |

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PRO-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES

CPO
CENTRO DE PROJETO

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S.C. LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projeto@gracoeng.com.br - www.gracoeng.com.br

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projeto@gracoeng.com.br - www.gracoeng.com.br

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| PROJETO | DR. CARLOS GOMES | PROJETO | DR. CARLOS GOMES |
| REVISÃO | ING. MARCOS CESAR CORREA ANTONES | REVISÃO | ING. MARCOS CESAR CORREA ANTONES |
| ETAPA | REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES ETAPA: PROJETO EXECUTIVO | ETAPA | REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES ETAPA: PROJETO EXECUTIVO |
| DATA | 05/07-08 | DATA | 05/07-08 |
| PROJETO | ING. MARCOS CESAR CORREA ANTONES | PROJETO | ING. MARCOS CESAR CORREA ANTONES |
| REVISÃO | ING. MARCOS CESAR CORREA ANTONES | REVISÃO | ING. MARCOS CESAR CORREA ANTONES |
| ETAPA | REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES ETAPA: PROJETO EXECUTIVO | ETAPA | REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES ETAPA: PROJETO EXECUTIVO |
| DATA | 05/07-08 | DATA | 05/07-08 |