



NORTE G.



NOTAS:


- 1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.
- 2- NÚMERO ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.
- 3- MEDIDAS DOS DUTOS E GRELHAS EM CM.
- 4- A UNIDADE CONDENSADORA E CÂMERA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE ARMAZENAGEM DE IRRADIAÇÃO.
- 5- PREVER SÓLO PARA A REDE FRIGORÍFERA COM BORRACHA ESPONJOSA TIPO ARMATLEX DA ARISTONIT.
- 6- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2%.
- 7- NA INSTALAÇÃO DA REDE FRIGORÍFERA NA POSIÇÃO HORIZONTAL OS TUBOS RAMIFICADOS (MULTI-KITS) DEVEM SER INSTALADOS SEMPRE NO PLANO HORIZONTAL (CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO).
- 8- REDE DE DUTOS DE RENOVACÃO DE AR E REDE FRIGORÍFERA SUPORTADAS NA ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR (VER PROJETO DE ESTRUTURAS).

LEGENDA DE AVALIAÇÃO		Avaliação do Construtor
NOTAS:		
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".		
2. O PROJETO DESCRITIVO É COMPOSTO POR PLANHAS DE DESENHO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.		
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANUALIZADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.		
DI		
DI	JUN/2018	Correção do dreno da sala de coleções
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO


AVALIAÇÃO DO PROJETO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DA LINGUAGEM

REFORMA DO PAQUETAMENTO DOS DOCENTES



COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitário



CPO
CÓDIGO DE OBRAS CPO
ELDocentes

		GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S.C.LYDA. PLA PADE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP FONE FAX: (61) 3372-2188 / 3307-7643 projeto@gracoac.com.br - www.gracoac.com.br	
LIMITE		ÁREA DO DTD	
DESCRIÇÃO		PLA DE PROJETO	
RUA DE BRAS COGAS UNICAMP CAMPUS, CIDAD UNIVERSITARIA 727000 VZ, CAMPINAS, SP		PLA DE PROJETO	
OBJETO		FECHA	
REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES ETAPA: EXECUTIVO		MEC	
TÍTULO		DATA	
Edifício - Planta Térreo - Ar Condicionado		01/02-R1	
AUTOR DO PROJETO		DESENVOLVIMENTO PROJETO	
DR. JOSÉ EDUARDO MARTINS - CREA 01/000000000		DR. JOSÉ EDUARDO MARTINS - CREA 01/000000000	
DATA		DATA	
15/04/2016		15/04/2016	
ESCALA		ESCALA	
1:75		1:75	