



PLATIBANDAS ESTRUTURADAS
PLANTA TELHADO - BLOCO 02 - ENSINO 02
NÍVEL BARRILETE
ESCALA 1:50

PROCEDIMENTO DE ENGASTE (CHUMBAMENTO QUÍMICO)

- FERRAMENTA A UTILIZAR:
FURADEIRA;
BROCA 20mm > øAÇO = 12mm;
CHUMBADOR QUÍMICO DA MARCA "ÂNCORA; AQ380PRO" OU "SIMILAR";
APLICADOR MANUAL PARA CHUMBADOR QUÍMICO;
SORPADOR MANUAL.
- REALIZAR MARCAÇÃO DOS FUROS CONFORME ARMAÇÃO DOS PILARETES.
- REALIZAR OS FUROS, SENDO ELES DE 15cm DE PROFUNDIDADE.
- LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E DOS FUROS ATRAVÉS DO SOPRADOR MANUAL PARA QUE CHUMBADOR QUÍMICO TENHA A MELHOR ADERÊNCIA.
- APLICAÇÃO DO CHUMBADOR QUÍMICO COM AUXÍLIO DO APLICADOR MANUAL.

ATENÇÃO: PREENCHIMENTO DE 2/3 DO FURO.

- INSERÇÃO DO VERGALHÃO MANUALMENTE EXERCENDO FORÇA E GIRANDO E APOIS INSERÇÃO, REALIZAR BATIDAS ATÉ O MOMENTO QUE O VERGALHÃO NÃO PENETRE MAIS.
- AGUARDA A CURA DO CHUMBADOR QUÍMICO CONFORME FABRICANTE.



Legenda

	Pilar
	Cota de Amarração


Diagrama Viga: C1 - Exemplo para as outras cotas

CARREGAMENTO (kg/m):

ESFORÇOS CORTANTES DE CÁLCULO (V(kN)) (kg/cm):

MOMENTOS FLETORES DE CÁLCULO (M(kN.m)) (kgf.m/cm):

MOMENTOS TORSORES DE CÁLCULO (M(kN.m)) (kgf.m/cm):



Willian Sousa de Oliveira
Crea-SP 596983428

Nº	COMENTARIO	DATA	AUTOR
00	EMISSION INICIAL	MAI/2023	LUCAS
01	AJUSTE DE COTAS E ENGASTE	JUL/2023	ANDRE
02	DET.ENGASTE NO PILAR	AGO/2023	ANDRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
Diretoria Executiva de Administração

UNICAMP

Recuperação impermeabilização Bloco 2 e 3 Ensino II-UNICAMP-Campus 1

Projeto Executivo

Eng. Willian Sousa de Oliveira

Barriete - Bloco 2, Ensino II

206,0 m²

ESCALA: 1:50

2/02

DATA: maio /2023