



										R0		Primeira entrega		06/06/2022									
										N°		REVISÕES		DATA									
										LCM		L C Mauad		Rua Leeward 439 - Pq. R. Nova Holanda - Holambra/SP CEP 13825-000 Tel: (19) 99903-5617									
LEGENDA: ■■■■■ INDICAÇÃO DE DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA ■■■■■ INDICAÇÃO SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA □ ACESSO DA VENTURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO □ DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO JUNTO AO TETO										 EXTINTOR CARGA D'ÁGUA - A EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) EXTINTOR CARGA DE PÓ - BC BOMBA DE INCÊNDIO		 TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO AÉREA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO ENTERRADA SENTIDO DO FLUXO RESERVA DE INCÊNDIO CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME ENDEREÇÁVEL		 REGISTRO DE RECALQUE C/ VÁLVULA DE RETENÇÃO HIDRANTE SIMPLES ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO C/ BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA A 1,20 M DO PISO BATERIA DA CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME		 VÁLVULA DE RETENÇÃO TE PASSAGEM DIRETA CURVA 90° CURVA 45° BARRA ANTI PÂNICO		 TUBULAÇÃO QUE SOBE TUBULAÇÃO QUE DESCE PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FLUXO		Notas Gerais: <ul style="list-style-type: none">Todas as medidas em metros;Antes da execução, conferir todas as medidas no local;Não tomar medidas em escola na planta;Em caso de reformas, toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;Recuperar as áreas que sofrerem danos causados pela obra. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o padrão existente no local.		Especificações Gerais: <ol style="list-style-type: none">As tubulações de incêndio serão em Aço Carbono - DIN 2440, na cor Preto ou Galvanizado a fogo;As conexões deverão ser em Aço Carbono ASTM A234 com pontas biseladas;A tubulação aparente deverá ser pintada na cor vermelha e os registros na cor amarela;A tubulação aparente deverá ser fixada em suportes metálicos galvanizados a fogo;	
										QUADRA 20 - CECI BERGARIO E MATERIAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		RUA MONTEIRO LOBATO, N° 55, QD 20 - UNICAMP - CAMPINAS/SP		1/75									
										REFORMA PARA ADEQUAÇÃO A VIOLÊNCIA SANITÁRIA E BOMBEIROS		IMPLANTAÇÃO E PLANTA BAIXA PAVIMENTO DO PAVIMENTO TERREO		TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO E DETALHES DE INSTALAÇÃO									
										Eng. Fábio H. C. Mauad		5061293107		06/06/2022									
										Eng. Fábio H. C. Mauad		5061293107		90-15-INC-HB-R0									
										01/04		INC		01/04									