



































FENF - PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:75

LEGENDA						
OUROS	SISTEMA PASSIVO ELEVADOR ANTI-PÂNICO ELEVADOR		PORTA CORTA-FOGO P-90	ROTA DE FUGA DIRECIONAMENTO		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
			BARRA ANTI-PÂNICO			SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
			ELEVADOR SIMPLES	OUROS		ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO
			CENTRAL DE GLP			ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO
OUROS	VÁCUO E TANQUES		CHUVEIRO AUTOMÁTICO	OUROS		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTREFORRO
			PROJEÇÃO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO NO PAVIMENTO INFERIOR			DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

LEGENDA					
EXTINTORES PORTÁTEIS		PÓ QUÍMICO SECO ABC	SIST. DE LUM. DE EMERGÊNCIA		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
		ÁGUA PRESSURIZADA 2A			PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
		PÓ QUÍMICO SECO 20 BC			BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SISTEMAS DE HIDRANTES		ESPUMA MECÂNICA	SIST. DE ALARME		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
		BOMBA DE INCÊNDIO			AVISADOR SONORO E VISUAL (C/SIRENE)
		MANGOTINHO	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME COMPLEMENTOS		ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E ALARME
		HIDRANTE SIMPLES			CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
		HIDRANTE DUPLO			BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
		ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)	SISTEMA ELÉTRICO		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
		REGISTRO DE RECALQUE			CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
	RESERVA DE INCÊNDIO			CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL	

QUADRO DE NOTAS	
01	INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, VEDAR COM FITA TEFLON.
02	NÍVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NÍVEL DO PISO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:	
01	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO: FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.
LEGENDA DE TUBOS	
TUBOS	tubulação da Rede de Hidrantes - FoGo
TUBOS	tubulação da Rede de Hidrantes Subterrânea - FoGo
TUBOS	Tubulação de Alimentação do Reservatório Novo - FoGo - DN 1"
TUBOS	Tubulação de Alimentação do Reservatório Antigo - FoGo - DN 1"

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02		
01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

CPO

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM
OBRA: REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, INCÊNDIO

CÓDIGO DA OBRA CPO
FENF-ELE-PPCI

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (46) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE	FACULDADE DE ENFERMAGEM - FENF	ARQUIVO	DWG
ENDEREÇO	RUA TESSÁLIA VIEIRA DE CAMARGO, Nº 124 - CEP 13083-887 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP	FENF_EXE_PPCI	
OBRA	REFORMA INST. ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, INCÊNDIO - ETAPA: EXECUTIVO	REF.	HID.
TÍTULO	FENF Planta Pavimento Térreo - PPCI	FOLHA	02/05-R0
AUTOR (ES) PROJETO	ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA Nº 040149/SP 28027230181191754	DESENVOLVIMENTO PROJETO	ENG. GUILHERME LUCAS AZEVEDO - CREA Nº 040149/SP ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA Nº 040149/SP ENG. LEONARDO FÉLIX DE MENDONÇA - CREA Nº 040149/SP
DESENHO	gabrielme/Isabella	ESCALA	indicada
DATA	FEVEREIRO/2019		