



FENF - CORTE AA  
Escala 1:75



FENF - CORTE BB  
Escala 1:75



FENF - CORTE CC  
Escala 1:75

LEGENDA			
SISTEMA EXTERNO TUBULAÇÃO IMPULSIONAMENTO		PORTA CORTA-FOGO P-90	 DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
		BARRA ANTI-PÂNICO	 SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
VAGÃO TUBULAÇÃO IMPULSIONAMENTO		ELEVADOR SIMPLES	 ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO
		CENTRAL DE GLP	 ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO
OUROS		CHUVEIRO AUTOMÁTICO	 DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTREFORRO
		PROJEÇÃO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO NO PAVIMENTO INFERIOR	 DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

LEGENDA			
EXTINTORES PORTÁTEIS		PÓ QUÍMICO SECO ABC	 PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
		ÁGUA PRESSURIZADA 2A	 PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
		PÓ QUÍMICO SECO 20 BC	 BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SISTEMAS DE HIDRANTES		ESPUMA MECÂNICA	 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
		BOMBA DE INCÊNDIO	 AVISADOR SONORO E VISUAL (C/SIRENE)
		MANGOTINHO	 ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E ALARME
SISTEMAS DE HIDRANTES		HIDRANTE SIMPLES	 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
		HIDRANTE DUPLO	 BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
		ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTONEIRA LIGA/DESLIGA)	 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
SISTEMAS DE HIDRANTES		REGISTRO DE RECALQUE	 CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
		RESERVA DE INCÊNDIO	 CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

FENF.	
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
EXTINTORES IT. 21/2011	PÓ QUÍMICO SECO ABC PÓ QUÍMICO SECO 20 BC ÁGUA PRESSURIZADA 2A
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERA A IT Nº 18/2011 - D.E. 56.810/11 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2011
HIDRANTES	TUBULAÇÃO 43/75mm FERRO FUNDIDO HIDRANTES - MANG. 38mm - COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2011
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011
ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2011
SIST. HIDRANTES	TIPO 02 CONFORME IT. Nº22/2011 VIDE PLANILHA DE CÁLCULO
SIST. SPRINKLERS	-----
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2011

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL	E - I	ESCOLA EM GERAL	Escola Superior
CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11				
OCUPAÇÃO/USO		DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO em MJ/M2
EDUCACIONAL		ESCOLA EM GERAL	E - I	300 MJ/M2
CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO em MJ/M2		
BAIXO		300		

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)		
PISO	acabamento revestimento	CLASSE II-A
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE II-A
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I

PROPRIETÁRIO OU RESP. PELO USO:  
Guilherme Gonçalves Capovilla  
CPF: 392.457.258-55

RESP. TÉCNICO:  
Eng. Wilson Jorge Marques  
CREA: 061496930

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
CORTES - FENF

05/06

OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1  
LOCAL: Av.Érico Veríssimo, QD 32, Cidade Universitária Zeferino Vaz - UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP

PROPRIETÁRIO: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP  
RESPONSÁVEL PELO USO: Guilherme Gonçalves Capovilla  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wilson Jorge Marques  
ÁREA DO TERRENO: -

ESCALA: 1:75  
ÁREA CONSTRUÍDA: 1802,05 m²  
DESENHO: Eng. Guilherme L. Azinari