







PLANTA PROPOSTA
ESCALA 1:25

LEGENDA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

-  LUMINÁRIA, DE SOBREPOR, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W EXISTENTE
-  INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA COM CX EMBUTIDA, h=1,10m
-  CAMPAINHA SEM FIO PARA WC PNE
-  ELETRODUTO QUE SOBE
-  ELETRODUTO QUE DESCE

- OBSERVAÇÕES:
- Eletrodutos existentes deverão ser reutilizados. Quando for necessário novas descidas, esta deverá ser embutida na alvenaria.
 - Cabeamento elétrico da iluminação deverá ser reutilizado o existente, nas novas descidas utilizar cabo #2,5mm²;
 - Cabeamento elétrico da tomada 2P+T, deverá ser reutilizado o existente, nas novas descidas utilizar cabo #4,0mm²;
 - Todas as tomadas deverão ser substituídas pelo novo padrão 2P+T 10A 250V NBR 14136;
 - Deverá ser instalado o dispositivo DR nos quadros de distribuição para proteção das tomadas existentes nos WC's.
 - Todas os interruptores deverão ser substituídas por novos de 20A/250V.



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
GRUPO GESTOR DE OBRAS

R. Bernardo Sayão, 38 - Cid. Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo - Campinas - SP - CEP 13083-866 - Cx. Postal 6166
FONE/FAX: (19) 3521 4105

CPO

UNIDADE	IMECC	ARQUIVO DWG	
ENDEREÇO	Rua Sérgio Buarque de Holanda, 651, QD 13, PD 01, CEP:13083-859 Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Campinas, SP	C:\POM\ECOREF\SANITARIO\ELETROA2016 10 16.DWG	
OBRA	REFORMA DE SANITÁRIOS / ADAPTAÇÃO PNE	REF.	ELE.
TÍTULO	ELÉTRICA / 3º PAV-301	FOLHA	01/01
PROJETO	Técnico Marco A. Volpi	DESENHO	LFS
	CREA/CAU - SP 260307083-5	DATA	14/10/2016
		ESCALA	INDICADA