

PLANTA PROPOSTA
ESCALA 1:25

LEGENDA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIA, DE SOBREPOR, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2x32W EXISTENTE

INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA COM CX EMBUTIDA, h=1,10m

CAMPAINHA SEM FIO PARA WC PNE

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

OBSERVAÇÕES:

- Eletrodutos existentes deverão ser reutilizados. Quando for necessário novas descidas, esta deverá ser embutida na alvenaria.
- Cabeamento elétrico da iluminação deverá ser reutilizado o existente, nas novas descidas utilizar cabo #2,5mm2;
- Cabeamento elétrico da tomada 2P+T, deverá ser reutilizado o existente, nas novas descidas utilizar cabo #4,0mm2;
- Todas as tomadas deverão ser substituídas pelo novo padrão 2P+T 10A 250V NBR 14136;
- Deverá ser instalado o dispositivo DR nos quadros de distribuição para proteção das tomadas existentes nos WC's.
- Todas os interruptores deverão ser substituídas por novos de 20A/250V.

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
GRUPO GESTOR DE OBRAS

CPO

R. Bernardo Sayão, 38 - Cid. Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo - Campinas - SP - CEP 13083-866 - Cx. Postal 6166
FONE/FAX: (19) 3521 4105

UNIDADE: IMECC

ENDEREÇO: Rua Sérgio Buarque de Holanda, 651, QD 13, PD 01, CEP:13083-859
Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Campinas, SP

ARQUIVO DWG: CPO\IMECC\REFSANITARIOS\ELÉTRICA2016 10 18.DWG

OBRA: REFORMA DE SANITÁRIOS / ADAPTAÇÃO PNE

REF.: ELE.

FOLHA: 01/01

TÍTULO: ELÉTRICA / 1º PAV-146

PROJETO: Técnico Marco A. Volpi — CREA/CAU - SP 260307083-5

DESENHO: LFS

DATA: 14/10/2016

ESCALA: INDICADA

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNICAMP SENDO, PORTANTO, VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MESMA.